



**GARANT PROJEKT, s.r.o.**  
**Ing. Michal Novák**  
**Staňkova 103/18**  
**602 00 B r n o**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
17697/2021/5040VYŘIZUJE / LINKA  
Ing. Živna / 543171510BRNO / DATUM  
6.10.2021**Nová radnice – oprava fasády, Husova 12**

Vyjádření ke stavební činnosti

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme naše stanovisko k opravě fasády objektu Nové radnice na ulici Husově 12 v k.ú. Město Brno.

*Existence inženýrských sítí:*Tramvajová dráha a trolejové vedení

- Ulice Husova; přímo na objektu Husova 12 jsou umístěny dva kotevní úchyty trolejového vedení

*Provozně-organizační podmínky:*

- Ulicí Husovou jsou vedeny tramvajové a autobusové linky MHD. Po celou dobu stavebních prací nesmí být na těchto linkách narušena plynulost a bezpečnost provozu a provoz MHD musí být zachován v plném rozsahu.
- Místo výkopových prací staticky zabezpečte, bezpečnostně označte a vybavte příslušným dopravním značením. Výkopové práce provádějte mimo dopravní špičku.
- Stavební nebo jiná činnost v prostoru komunikace s provozem MHD musí být prováděna tak, aby byla zachována minimální průjezdná šířka 3,5 m.
- V důsledku prováděných prací a staveništního provozu nesmí být poškozeno nebo narušeno trakční vedení a ostatní zařízení DPMB, a.s.  
Trakční vedení a zařízení DPMB, a.s. nesmí být oplocena. Po celou dobu stavby musí být našim pracovníkům umožněn okamžitý přístup technickým zařízením DPMB, a.s.
- Provoz tramvajové dráhy v ulici Husově nebude omezen stavební činností.
- Činnosti v blízkosti trolejového vedení a kotevních úchytů je nutno projednat se správcem trolejového vedení – p. Šemora, tel. 543173651, mob. 606561899, email: [psemora@dpmb.cz](mailto:psemora@dpmb.cz).

Při použití mechanizace musí být dodrženo ochranné pásmo trolejového vedení 1,5 m od živých částí pod napětím, přičemž za živou část se považuje i část převěsu končící druhou izolací.

Veškeré škody na zařízení DPMB vzniklé při realizaci uvedené akce, zjištěné i dodatečně, budou hrazeny z finančních prostředků investora.

S pozdravem

Dopravní podnik města Brna, a.s.  
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
Doručovací číslo: 65646

Ing. Vítězslav Žůrek  
technicko-provozní ředitel