

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,
IČO: 44992785

Veřejná zakázka:

Výměna páteřního rozvodu vody

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / změnu /
doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / změna / doplnění č. II

1. (žádost obdržena dne 07. 11. 2022):

Dobrý den.

**V položkovém rozpočtu jsou dvě položky potrubí z uhlíkové oceli 54*1,5 a
Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 42x1,5 mm a k nim náležícím položky
tvarovek.**

Tyto potrubní systémy nejsou určeny pro rozvod pitné vody.

Prosím Vás o vyjádření jaký materiál má být v nabídce naceněn.

Odpověď zadavatele:

Dobrý den,

jedná se o část potrubí ke stávající klimatizační jednotce, které vede do podhledu a je
v rozpočtu uvažováno jako rezerva pro nutnost provedení křížení či posunu tohoto potrubí.
Nejedná se tedy o část potrubí pro rozvod pitné vody.

Výkaz výměr tedy zůstává beze změn.