
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZŠ HAMRY – STAVEBNÍ ÚPRAVY

ZADAVATEL: Statutární město Brno

Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město

Zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

IČO: 44992785

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.

Zadavatel obdržel dne 5.1.2023 následující dotazy:

Dotaz č. 1

1.a). Dle „Technické zprávy“ a dle „Výpisu oken“ zadavatel požaduje:

dřevěné eurookno dle schématu výrobku
rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil
Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K,
trojsklo s kompozitním distančním rámečkem
povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana
kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací

barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010
barva rámu interiéru: bílá RAL 9010
okenní klika: přírodní Al, mat.
vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm
vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr

1.b). Dle „Položkového rozpočtu – soupisu prací“ zadavatel požaduje:

316	766000	Všeobecně - EUROokno,zasklené izolačním trojsklem dřevěné EUROokno dle schématu výrobku : rám-lepená třívrstvá lamela tl.min.68 mm,europrofil : Uw celkového okna min.1,2W/m2K : nerezový nebo kompozitový distanční rámeček : povrchová úprava-tlustovrstvá lazura,víceúrovňová povrchová ochrana : kování-celoobvodové,polohovací s mikroventilací : barva rámu-exteriér a interiér bílá RAL 9002 : okenní klika - přírodní Al,mat :
-----	--------	--

Dotaz 1: Vzhledem k zásadním rozporům požadovaných parametrů v jednotlivých částech zadávací dokumentace (např. Uw, rám, barva,) Vás tímto žádáme o kontrolu všech položek otvorových výplní – okna, dveře, stěny a jejich požadovaných parametrů v zadávací dokumentaci.

Dle platné legislativy musí být všechny dokumenty zadávací dokumentace v souladu, neexistuje nadřazený dokument. Tímto vyzýváme zadavatele k sjednocení zadávací dokumentace, aby nebyly uchazeči uváděni v omyl.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že u oken a dveří platí hodnoty uvedené v TZ a ve výpisu výplní otvorů:

rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78mm, europrofil

Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K,

zasklení: trojsklo s kompozitním distančním rámečkem

Ud celkových dveří min. 1,2 W/m²K,

Zadavatel současně upravil tuto položku v soupisu prací tak, aby byla v souladu s technickou zprávou a ostatní dokumentací. Upravený soupis prací zadavatel účastníkům poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2.

Dotaz č. 2

2. Dle zadávací dokumentace je požadováno: „okenní klika - přírodní Al,mat“.

Dotaz 2: Je tím míněna standardní AL klika s povrchovou barvou stříbrná matná?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel sděluje, že je požadována standardní AL klika (nejběžněji používaná) - materiál hliník.

Zadavatel současně s vysvětlením a změnou zadávací dokumentace č. 2 účastníkům poskytuje z vlastního podnětu upravený soupis prací, přičemž úprava se týká také opravy textace v následujících položkách:

- **Kontaktní zateplovací systém ETICS + omítka - SO 01-1 1 Pol – Díl 62 – Pol. 65**

Textace opravena dle PD: *Zateplení fasády, minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, točená, zrnitost 2 mm.*

- **Kontaktní zateplovací systém ETICS + cihelný pásek - SO 01-1 1 Pol – Díl 62 – Pol. 73**

Textace opravena dle PD: *Zateplení fasády, minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 170 mm, kontaktní nátěr, s cihelnými obkladovými pásy.*

Zadavatel s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 13. zadávací dokumentace v části Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

13. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek: do 10.02.2023, 09:00 hod.

Doplňující informace poskytnutá zadavatelem: Zadavatel zpracovává další odpovědi na žádosti o vysvětlení ZD. Zadavatel zároveň s poskytnutím kompletních odpovědí na dotazy prodlouží přiměřeně lhůtu pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 98 a 99 ZZVZ.

V Brně, dne *dle elektronického podpisu*

Statutární město Brno
právně zastoupené
Brněnskými komunikacemi a.s.
(podepsáno elektronicky)