

NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA HLAVNÍ ŘAD


POZNÁMKY:

- UZÁVĚRY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK BUDOU SITUOVÁNY HNED U VODOVODNÍHO ŘADU

ÚPRAVY POKLOPŮ NA TERÉNU :

- V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU BUDOU POKLOPY ODLÁŽDĚNY ŽULOVÝMI KOSTKAMI ULOŽENÝMI DO BETONU V PLOŠE MIN. 0,6x0,6 m

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Hana Hyánková	
Vypracoval	Jan Šnajdr	
Kontroloval	Ing. Petr Baránek	

Investor	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	
Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	

Formát	2A4	Měřítko	Stupeň	DSP,DPS	Datum	01/2021	Zakázkové číslo	1533819-16
--------	-----	---------	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	BRNO, GAJDOŠOVA, OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU		
	D - Dokumentace stavebních objektů		
	D.4 - SO 340 Vodovodní přípojky		
	D.4.4 - VZOROVÉ VÝKRESY		
Příloha		Souprava	
NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA HLAVNÍ ŘAD		Číslo přílohy D.4.4.3	Revize 0