

Dobry den pane architektě,

Prikladam nase stanovisko k planovane stavbe:

*K celkovému záměru stavby a koncepci stavebních úprav nemám připomínek. Z projektu však vyplývá, že zdivo objektu Křenová 6 (p.č. 1141) sousedící s mým objektem na adrese Mlýnská 258/7 (p.č.1142) je různorodé, někde to dokonce vypadá že jsou objekty prostorově provázané a možná mohou mít některé konstrukce společné. Žádám proto aby řešené stavební úpravy zajistili konstrukční nezávislost objektu Křenova 6, například vyzdáním nové štítové stěny nebo její části. Předjde se tím do budoucna potížíům například při rekonstrukci nebo demolici objektu Mlýnská 6. Pokud by jste potřebovali pro zjištění stavu věci nějakou součinnost například zpřístupnění objektu za účelem zaměření nebo provedení sond jsem Vám k dispozici.*

Děkuji,

Jaroslava Crhova, Jan Slapnicka

CC: Mgr. Crhova - majitelka objektu, JUDr.Matejka - advokat, Ing.arch. Brandstetr - architekt

8