











LEGENDA


- | | | | |
|-------|---|--|------|
| MV |  | VODOMĚR S RADIOVÝ ODEČTEM | |
| KUV |  | KULOVÝ UZÁVEŘ S VYPOUŠTĚNÍM | |
| KU |  | KULOVÝ UZÁVEŘ | |
| BA |  | ODEĎLOVAČ SYSTÉMŮ TYP BA DLE ČSN EN 1717 | |
| ZK+KK |  | KULOVÝ UZÁVEŘ S INTEGROVANOU ZPĚTNOU KLAPKOU | |
| BA |  | ODEĎLOVAČ SYSTÉMŮ TYP EA DLE ČSN EN 1717 | |
| ZK |  | ZPĚTNÁ KLAPKA | |
| AOV |  | AUTOMATICKÝ OVZDUŠNOVACÍ VENTIL | — .. |
| MA |  | MRAZUVZDORNÁ ARMATURA | — .. |
| KKH |  | KULOVÝ KOHOUT S PŘIPOJENÍM NA HADICI | |

- . — . — ROZVOD STUDENÉ VODY
— .. — .. — ROZVOD TEPLÉ VODY

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

0,000 = úroveň stávající čisté podlahy v 1.NP objektu

VEDOUCÍ PROJEKTU Ing. arch. K. Spáčil		ZODP. PROJEKTANT Ing. Z. Remeš	PROJEKTANT Ing. Z. Remeš	Ing.arch.Karel Spáčil CKA 03 334 Poděbr. 2402 624 00 Brno tel: 605 588 298	 KAREL SPÁČIL ARCHITEKT
INVESTOR MÍSTO STAVBY	Statutární město Brno, Odbor investiční Brno, Křenová 289/6		FORMÁT	3x A4	
ČÁST PD:	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace a plynoinstalace		DATUM	12/2021	DPS MĚŘÍTKO 1:50
STAVBA REKONSTRUKCE OBJEKTU KŘENOVÁ 6 PRO ZŘÍZENÍ SOCIO INFO POINTU A KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO BYDLENÍ			ÚČEL		
OBSAH VÝKRESU			Č. VÝKRESU		
VODOVOD PŮDORYS 1.PP			D.SO 02-1.4.1.06		