

ZAŘÍZENÍ ÚT:

ÚT-1.01

Plynový kondenzační kotel  
Jmenovitý tepelný výkon: 34,0kW  
Rozměry: 450x377x766mm

ROZVODY POTRUBÍ

———— PRÍVODNÍ MĚDĚNÉ POTRUBÍ — 60°C  
----- VRATNÉ MĚDĚNÉ POTRUBÍ — 40°C

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES


DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S PRAVÝM SPODNÍM PŘÍPOJENÍM, VČ. VESTAVĚNÉ TERMOSTATICKÉ VLOŽKY A ODVZDUŠNĚNÍ. PŘÍPOJENÍ POMOČÍ ROHOVÉHO REGULAČNÍHO A UZAVÍRACÍHO ŠROUBENÍ.

OTOPNÁ LAVICE SE SPODNÍM KRAJOVÝM PŘÍPOJENÍM, VČ. ODVZDUŠNĚNÍ. PŘÍPOJENÍ POMOČÍ TERMOSTATICKÉHO ÚHLOVÉHO VENTILU A ROHOVÉHO REGULAČNÍHO A UZAVÍRACÍHO ŠROUBENÍ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	SKLADBA A POVRCH PODLAHY	PODHLAD	SV. VÝŠKA mm
3.01	SCHODIŠTĚ	10,90	Ps, PD3	stávající dlažba	
3.02	CHODBA	20,13	PV1	PVC	Po3 3080
3.03	CHODBA	16,93	PV1	PVC	Po3 2600
3.04	PŘEDSÍŇ WC (ZAMĚSTNANCI)	2,90	PD2	keramická dlažba	Po4 2400
3.05	KABINA WC ŽENY (ZAMĚSTNANCI)	1,97	PD2	keramická dlažba	Po4 2400
3.06	KABINA WC MUŽI (ZAMĚSTNANCI)	1,94	PD2	keramická dlažba	Po4 2400
3.07	SKLAD	1,94	PD2	keramická dlažba	Po3 2400
3.08	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,44	PD2	keramická dlažba	Po4 2400
3.09	TECHNICKÁ MÍSTNOST UT	4,30	PL2	litá stěrka	Po3 2600
3.10	KANCELÁŘ	7,53	PK4	bez nášlapné vstvy	Po3 2605
3.11	KANCELÁŘ	11,23	PK4	bez nášlapné vstvy	Po3 2605
3.12	KANCELÁŘ	18,57	PK4	bez nášlapné vstvy	Po3 2605
3.13	KANCELÁŘ	16,68	PK4	bez nášlapné vstvy	Po3 3085
3.14	KANCELÁŘ	22,70	PK4	bez nášlapné vstvy	Po3 3085
3.15	KANCELÁŘ	15,22	PK4	bez nášlapné vstvy	Po3 3085
3.16	KANCELÁŘ	17,80	PK4	bez nášlapné vstvy	Po3 3085

0,000 = úroveň stávající čisté podlahy v 1.NP objektu

VEDOUČÍ PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	Ing. arch. Karel Spáčil ČKA 03 334 Podle 949/2 624 00 Brno tel: 605 588 298		
Ing. arch. K. Spáčil		Ing. Josef Bahr, Ph.D.	Ing. Petr Najman			
INVESTOR		Statutární město Brno, Odbor investiční		FORMÁT	5x A4	
MÍSTO STAVBY		Brno, Křenová 289/6		DATUM	12/2021	
ČÁST PD:		D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ		ÚČEL	DPS	
STAVBA		REKONSTRUKCE OBJEKTU KŘENOVÁ 6 PRO ZŘÍZENÍ SOCIO INFO PUNKTU A KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO BYDLNÍ		MĚŘÍTKO	1:50	
OBSAH VÝKRESU		PŮDORYS 3.NP		Č. VÝKRESU	D.SO 02-1.4.2	