LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m2 | SKLADBA A POVRCH PODLAHY | | PODHLED | SV. VÝŠKA mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | SCHODIŠTĚ | 10,90 | Ps, PD3 | stávající dlažba | | |
| 3.02 | CHODBA | 20,13 | PV1 | PVC | Po3 | 3080 |
| 3.03 | CHODBA | 16,93 | PV1 | PVC | Po3 | 2600 |
| 3.04 | PŘEDSÍŇ WC (ZAMĚSTNANCI) | 2,90 | PD2 | keramická dlažba | Po4 | 2400 |
| 3.05 | KABINA WC ŽENY (ZAMĚSTNANCI) | 1,97 | PD2 | keramická dlažba | Po4 | 2400 |
| 3.06 | KABINA WC MUŽI (ZAMĚSTNANCI) | 1,94 | PD2 | keramická dlažba | Po4 | 2400 |
| 3.07 | SKLAD | 1,94 | PD2 | keramická dlažba | Po3 | 2400 |
| 3.08 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 2,44 | PD2 | keramická dlažba | Po4 | 2400 |
| 3.09 | TECHNICKÁ MÍSTNOST UT | 4,30 | PL2 | litá stěrka | Po3 | 2600 |
| 3.10 | KANCELÁŘ | 7,53 | PK4 | bez nášlapné vrstvy | Po3 | 2605 |
| 3.11 | KANCELÁŘ | 11,23 | PK4 | bez nášlapné vrstvy | Po3 | 2605 |
| 3.12 | KANCELÁŘ | 18,57 | PK4 | bez nášlapné vrstvy | Po3 | 2605 |
| 3.13 | KANCELÁŘ | 16,68 | PK4 | bez nášlapné vrstvy | Po3 | 3085 |
| 3.14 | KANCELÁŘ | 22,70 | PK4 | bez nášlapné vrstvy | Po3 | 3085 |
| 3.15 | KANCELÁŘ | 15,22 | PK4 | bez nášlapné vrstvy | Po3 | 3085 |
| 3.16 | KANCELÁŘ | 17,80 | PK4 | bez nášlapné vrstvy | Po3 | 3085 |

sousední objekt Křenová 8

sousední objekt Křenová 4
Městská policie

sousední objekt Mlýnská 7

úprava stávajícího hromosvodu

NEŘEŠENÁ ČÁST SCHODIŠTĚ

LEGENDA

- SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ
- SVĚTELNÝ VÝVOD NÁSTĚNNÝ
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO S INTEGROVANÝM NOUZ. ZDROJEM
- SVĚTELNÝ VÝVOD PRO LINEÁRNÍ SVÍTIDLO
- 1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1)
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 5)
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 6)
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7)
- INFRAPASIVNÍ SNÍMAČ POHYBU OSOB 230V/10A VÝSTUP S MINIATURNÍM RELÉ
- KABEL CYKY-O 2x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.1)
- KABEL CYKY-O 3x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.5,6)
- KABEL CYKY-J 3x1,5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY-J 5x1,5 PRO SVĚTLA
- A/1-Q12 — OVLÁDACÍ PRVEK (VYPÍNAČ) ČÍSLO
- ČÍSLO VÝVODU Z ROZVADĚČE RH .. R3
- OZNAČENÍ VÝVODU PRO SVÍTIDLO (SVÍTIDLA)

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V: IZOLACÍ, KRYTÍM
VNĚJŠÍ VLIVY: UVNITŘ DOMU – AB5, MIMO DŮM – AB8, AD3

0,000 = úroveň stávající čisté podlahy v 1.NP objektu

| | | | |
|---|---|---|---|
| VEDOUCÍ PROJEKTU | ZODP. PROJEKTANT | PROJEKTANT | Ing.arch.Karel Spáčil<br>ČKA 03 334<br>Podlesí 943/2<br>624 00 Brno<br>tel: 605 588 298<br>KAREL SPÁČIL ARCHITEKT |
| Ing. arch. K. Spáčil | Ing. Karel Rychlý | Ing. Karel Rychlý | |
| INVESTOR | Statutární město Brno, Odbor investiční | | |
| MÍSTO STAVBY | Brno, Křenová 289/6 | | FORMÁT: 10x A4 |
| ČÁST PD: | D.SO 02-1.4.4 Elektroinstalace silnoproudá | | DATUM: 12/2021 |
| STAVBA | REKONSTRUKCE OBJEKTU KŘENOVÁ 6<br>PRO ZŘÍZENÍ SOCIO INFO POINTU A KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO BYDLENÍ | | ÚČEL: PDPS<br>MĚŘÍTKO: 1:50 |
| OBSAH VÝKRESU | PŮDORYS 3.NP - OSVĚTLENÍ | | Č. VÝKRESU: D.SO 02-1.4.4.6 |