



Ing. arch. Karel Spáčil
Podlesí 949/2
624 00 B r n o

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
01677/2021/5040VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Živna / 543171510BRNO / DATUM
5.2.2021**Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a kontaktního místa pro bydlení**

Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme naše stanovisko k rekonstrukci objektu Křenová 289/6 na p.č. 1141 v k.ú. Trnitá, za účelem zřízení Socio Info Pointu a kontaktního místa pro bydlení.


*Existence inženýrských sítí v dotčených úsecích:***Tramvajová a trolejbusová dráha se systémem trolejového vedení**

- V ulici Křenové
 - Přímo na objektu Křenová 289/6 jsou umístěny kotevní úchyty trolejového vedení
 - V chodníku na rozhraní objektů Křenová 289/6 a 290/8 je umístěn stožár trolejového vedení ev.č. 32-15-31

Provozně-organizační podmínky:

- Po dobu stavby nesmí být na linkách MHD narušena plynulost a bezpečnost provozu.
Vozovka ulice Křenové nebude dotčena stavební činností a provoz tramvajové a trolejbusové dráhy bude zachován v plném rozsahu.
- Místo výkopových prací staticky zabezpečte, bezpečnostně označte a vybavte příslušným dopravním značením. Výkopové práce provádějte mimo dopravní špičku.
- Při dotčení dopravy projednejte návrh dopravních opatření a projekt přechodného dopravního značení v předrealizační fázi s pracovníky Odboru přípravy provozu – pan Chudáček tel. 543171415 nebo e-mail pchudacek@dpmb.cz.
- V důsledku prováděných prací a staveništního provozu nesmí být poškozeno nebo narušeno trakční vedení a ostatní zařízení DPMB, a.s.

Trakční vedení a zařízení DPMB, a.s. nesmí být oplocena. Po celou dobu stavby musí být našim pracovníkům umožněn okamžitý přístup technickým zařízením DPMB, a.s.



120 let zahájení provozu
elektrické tramvaje v Brně



90 let zahájení provozu
autobusové dopravy v Brně

Dopravní podnik města Brna, a. s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 656 46, telefon: 543 171 111, www.dpmb.cz, dpmb@dpmb.cz
Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2463
Společnost je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016 a ISO/IEC 27001:2013

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město
číslo účtu: 8905621/0100, IBAN: CZ82 0100 0000 0000 0890 5621
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX, IČO: 2550 8881, DIČ: CZ2550 8881

Systém trolejového vedení:

- Otevřené výkopy musí být prováděny ve vzdálenosti minimálně 2,0 m od osy trakčního stožáru (pouze do hloubky 0,9 m). Výkopy o hloubce větší jak 0,9 m je nutno projednat se správcem trolejového vedení.
- Při umístění všech zařízení stavby musí být dodrženy minimální vzdálenosti od stávajících trakčních vedení a zařízení DPMB, a.s. dle příslušných norem ČSN.
- Při umístění lešení v blízkosti trolejového vedení musí být jako jeho součást instalovány zábrany proti dotyku osob nebo předmětů z lešení. Stavební konstrukce a lešení se nesmí dotýkat žádné z částí trolejového vedení - při přiblížení se na vzdálenost menší jak 5 cm je nutno zařízení DPMB, a.s. ochránit.
- Případné zásahy do trolejového vedení při zateplení fasády (prodloužení kotevního závěsu) provedou pracovníci střediska Energetická síť na základě předem odsouhlasené objednávky.
- Při použití vysokozdvíže nebo lešení musí být dodrženo ochranné pásmo trolejového vedení 1,5 m od živých částí pod napětím, přičemž za živou část se považuje i část převěsu končící druhou izolací.
- Veškeré práce v blízkosti trolejového vedení projednejte a provádějte dle realizačních podmínek stanovených správcem trolejové vedení, středisko Energetická síť – Ing. Puk, tel. 543175110, mob. 724488317, email: mpuk@dpmb.cz.

Veškeré škody na zařízení DPMB vzniklé při realizaci uvedené akce, zjištěné i dodatečně, budou hrazeny z finančních prostředků investora.

S pozdravem

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646



Ing. Vítězslav Žůrek
technicko-provozní ředitel