

**VÁŠ DOPIS Č. J.:**

**DORUČENÝ DNE:**

**NAŠE Č. J.:**

**SPIS. ZN.:**

15.02.2021

MMB/0106639/2021/PIMI

Vážený pan

Ing. arch. Karel Spáčil

Podlesí 949/2

624 00 Brno

**VYŘIZUJE:**

**TELEFON:**

**E-MAIL:**

**ID DATOVÉ SCHRÁNKY:**

Ing. Michal Piňos

+420 542 174 367

pinos.michal@brno.cz

a7kbrn

**DATUM:**

**POČET LISTŮ:**

05.03.2021

01

**Vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce objektu Křenová 6“  
z hlediska Územní energetické koncepce statutárního města Brna (ÚEK SMB)  
a Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu (SECAP)**

Vážený pane,

z projektové dokumentace pro stavební řízení z února 2021, která se zabývá Rekonstrukcí objektu Křenová 6 v k.ú. Trnitá vyplývá, že:

- rekonstrukce budovy se týká 1. PP a 1. – 3. NP; 4. – 6. NP vč. střechy nebudou dotčeny,
- přípojky technické infrastruktury zůstávají stávající, odvod dešťové vody rovněž,
- pro účely vytápění je navržen plynový kondenzační kotel o výkonu 34 kW,
- příprava TV bude lokální pomocí elektrických ohříváčů,
- pro větrání administrativních prostorů ve 2. a 3. NP jsou navrženy 2 centrální rekuperační jednotky,
- klimatizace kanceláří bude řešena systémem multisplit,
- pro umělé osvětlení jsou navržena svítidla s LED technologií.

Předložená dokumentace je v souladu s požadavky dokumentů ÚEK SMB a SECAP.

S pozdravem

  
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor životního prostředí  
Keuniceva 67  
601 67 BRNO  
-002-  
Ing. Martin Vaněček  
vedoucí Odboru životního prostředí