

LEGENDA:

- SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ
- SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ
- SVĚTELNÝ VÝVOD NÁSTĚNNÝ
- SVĚTELNÝ VÝVOD LINEÁRNÍ SVÍTIDLO
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- 1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1)
- 1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1), DO VLHKA
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 5)
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 5), DO VLHKA
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 6)
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 6), DO VLHKA
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7)
- ČIDLO POHYBU

A/1–012 — OVLÁDACÍ PRVEK (VYPÍNAČ) ČÍSLO
ČÍSLO VÝVODU Z ROZVAŽOVAČE (RH1.1)
OZNAČENÍ VÝVODU PRO SVÍTIDLO (SVÍTIDLA)

- KABEL CYKY–O 2x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.1)
- KABEL CYKY–O 3x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.5,6)
- KABEL CYKY–J 3x1,5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY–J 5x1,5 PRO SVĚTLA
- KABEL KABEL 1–CSKH–V180–J 5x1.5 PRO NOUZOVÁ SVĚTLA

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN–C–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V: IZOLACÍ, KRYTÍM

±0 = 290,80 m. n. m.

DRNH

generální projektant akce:	Ing. arch. Antonín Novák	Architekti DRNH, s.r.o. Poznaňská 2, 60200 Brno 54221000, atelier@drnh.cz	
vypracoval:	ATELIA, s.r.o., Ing. Karel Rychlý		
investor:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno		
stavba:	Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B	stupeň dokumentace:	DPS
		datum:	12 / 2017
díl:	D1.2.4.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky	formát:	20 x A4
		měřítko:	1 : 50
obsah:	**PŮDORYS 2. NP - OSVĚTLENÍ**	číslo výkresu:	**D1.2.4.5-5**