

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
Jeřábkova 4, 602 00 Brno**

Číslo jednací: KHSJM 31302/2022/BM/HP
Spis. značka: S-KHSJM 27451/2022
Č. j. odesílatele: -----
Vyřizuje: Eva Knoflíčková

Tel.: 543 516 819, 737 248 597
E-mail: eva.knoflickova@khsbrno.cz

V Brně, dne: 30.5.2022

Datovou schránkou

Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179
664 46 Silůvky
ID: heh5r6m

Brno, k.ú. Staré Brno, Husova 5, parc. č. 1143 – „Výměna výtahu v objektu Husova 5, Brno“ – stanovisko ke stavebnímu řízení

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správný úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení podané dne 11.5.2022 Ing. Pavlem Vyskočilem, Nádražní 179, 664 46 Silůvky, zplnomocněným zástupcem stavebníka – Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, **toto**

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zejména § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, KHS JmK s vydáním stavebního povolení pro stavbu **„Výměna výtahu v objektu Husova 5, Brno“, Husova 165/5, parc. č. 1143, k. ú. Staré Brno**

s o u h l a s í

O d ů v o d n ě n í

Předloženou projektovou dokumentaci zpracoval Ing. et Ing. Pavel vyskočil, Nádražní 179, 664 46 Silůvky, v květnu 2022.

Projektová dokumentace řeší změnu dokončené stavby – výměnu technického zařízení. V objektu se nachází více než 25 let starý osobní hydraulický výtah pro 8 osob, nosnost 630 kg. Stávající výtahová šachta je umístěna uvnitř dispozice budovy, propojuje hlavní chodby v objektu. Stavebně se jedná o samostatný prostor. Pod šachtou a vedle šachty v 1.PP je strojovna, přístupná dveřmi z chodby v 1.PP. Dojde k výměně celé technologie. Nový výtah zachová počet stanic – 4. V rámci stavby bude demontován původní hydraulický výtah vč. technického zařízení a šachetních dveří. Nebudou prováděny žádné stavební zásahy mimo přizdění ostění otvorů do výtahové šachty a osazení roznášecího ocelového nosníku na podlahu dojezdu výtahové šachty. Nový výtah bude lanový, s pohonem v hlavě výtahové šachty. Rozvaděč výtahu se bude nacházet v původní strojovně.

Výtahová šachta bezprostředně nesousedí s obytnými místnostmi a stávající místnosti nejsou stavbou ovlivněny. Vlastní výtahová šachta bude odvětrána dle platné normy. Ve dně a pod stropem šachty jsou stávající větrací otvory.

(podepsáno elektronicky)

MUDr. Barbara Gazdíková
vedoucí oddělení
hygieny práce
pracoviště Brno

Rozdělovník:

1. Adresát
2. KHS Jmk