

---

# VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 13

## K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

### ZŠ HAMRY – STAVEBNÍ ÚPRAVY

---

**ZADAVATEL:** Statutární město Brno

**Sídlem:** Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město

**Zastoupený:** JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

**IČO:** 44992785

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení a změnu zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.

Zadavatel obdržel dne 03.03.2023 následující dotazy:

**Dotaz č. 1:**

V dokumentaci SO 01-603a Měření a regulace Hamry v technické zprávě je na jejím konci uveden soupis materiálů. Poslední 2 položky soupisu nejsou uvedeny ve výkazu výměr:

- 45 výrobní dokumentace skutečného stavu
- 46 výchozí revize elektro

V soupisu ani ve výkazu výměr nejsou uvedeny následující činnosti spjaté s dodávkou prací:

- parametrizace a nastavení webserveru
- koordinace prací s ostatními profesemi
- přesun hmot

Stejně nejasnosti jsou i u objektu SO 01-603b Měření a regulace Obřanská.

**Odpověď na dotaz č. 1:**

*Zadavatel sděluje, že:*

- *Dokumentace skutečného provedení, revize a zkoušky jsou uvedeny v listu SO 01-ON+VN 700 Náklady - popis doplněn o MaR.*
- *Instalace zařízení pro "Dálkový dozor a nastavení" které vyžaduje instalaci webserveru a jeho připojení do místní počítačové sítě (LAN/WLAN) je v PD označena jen jako "možné nadstavbové řešení". Instalace takového zařízení je možná jen po dohodě s investorem jako příplatková výbava. Není tedy součástí dodávky.*
- *Dokumentace skutečného provedení, revize a zkoušky jsou uvedeny v listu SO 01-ON+VN 700 Náklady - popis doplněn o MaR.*

---

**Dotaz č.2:**

Ve výkazu výměr stavebního objektu SO 01-1 Stavební řešení – budova Hamry nejsou uvedeny položky související s dodávkou technologie VZT:

- komplexní vyzkoušení
- zaregulování zařízení
- zaškolení obsluhy

Žádáme o vyjasnění, případně opravu výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. 2:**

*Zadavatel sděluje, že zaregulování, zaškolení obsluhy, revize a zkoušky jsou uvedeny v listu SO 01-ON+VN 700 Náklady.*

Zadavatel obdržel dne 06.03.2023 následující dotazy:

Dobrý den, žádáme o následující vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky:

**Dotaz č. 3:**

Záložka „SO 01-1 1 Pol“, položka č.7 Zásyp sypaninou – dle našeho názoru k této položce chybí dodávka zásypového materiálu, protože vytěženou zeminu odvážíme na skládku.

**Odpověď na dotaz č. 3:**

*Zadavatel sděluje, že zához bude proveden vykopanou zeminou, zbytek odvezen na skládku. Opraveno - přidána položka na naložení přebytku výkopku k odvozu na skládku.*

**Dotaz č. 4:**

Záložka „SO 01-2 2 Pol“ položky č. 6, 7, 8 a 9 se opakují v záložce „SO 01-3 3 Pol“ pod čísly položek 18, 19, 26 a 30. Nejedná se o chybu výkazu výměr?

**Odpověď na dotaz č. 4:**

*Ano, jednalo se o chybu výkazu. Opraveno - duplicitní položky odstraněny z SO 01-3 3.*

**Dotaz č. 5:**

Záložka „SO 01-601 601 Pol“ položka č. 62 obsahuje řezání dlažby pro soklíky, v položce 67 je dlažba na soklíky, ale nikde jsme nenašli položku pro montáž soklíků, proto žádáme o její doplnění.

**Odpověď na dotaz č. 5:**

*Opraveno - doplněna položka kladení soklu.*

**Dotaz č. 6:**

Fasádní lešení – obecně neobsahuje položky na montáž, nájem a demontáž sítí, které jsou při provádění ETICS nutné, žádáme o jejich doplnění.

**Odpověď na dotaz č. 6:**

*Opraveno - doplněny položky na montáž, pronájem a demontáž ochranných sítí na lešení ( v obejektech SO 01-1 1 a SO 01-2 )*

---

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 13. zadávací dokumentace v části Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

**13. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek: do 20.03.2023, 09:00 hod.

V Brně, dne *dle elektronického podpisu*

Statutární město Brno  
právně zastoupené  
Brněnskými komunikacemi a.s.  
(podepsáno elektronicky)

**Příloha:**

**Soupis prací\_ZŠ Hamry\_slepý\_07\_03\_2023**