

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

IČO: 44992785

Veřejná zakázka:

„Generel odvodnění města Brna – část Vodovody“

nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 24. 3. 2023

Žádost č. 1 ze dne 21. 3. 2023:

- 1) Co přesně si představit pod „Správa a údržba datové základny s přístupem pro objednatele a provozovatele vodovodní sítě, včetně webhostingu“
- 2) Kolik je hladinou oddělených pásem, tj. kolik je tlakových pásem, které jsou napojené na vodojem a dále je tlak regulován jiným způsobem
- 3) Jak podrobnou si představuje zadavatel monitorovací kampaň. Co se stane, když bude nutné monitorovací kampaň v daném místě rozšířit, například pro neevidované uzavřené nebo polouzavřené uzávěry, nepropojená potrubí oproti záznamu v GISu, jiné rozměry potrubí apod.?
- 4) Má zadavatel k dispozici všechny technické a hydraulické charakteristiky objektů a zařízení na síti? Jak se bude postupovat, pokud bude něco chybět?

5) Vzhledem k tomu, že hlavní potrubní kosterní části generelu vodovodu musí být připraveny, aby dobře fungovaly po delší období, než na jaké je zpracován územní plán, jsou požadavky zadavatele omezeny pouze na dosah územního plánu, nebo požaduje delší výhled? Pokud ano, má k tomu nějaké plány dlouhodobého vývoje?

Informace zadavatele:

Ad 1)

K tomuto dotazu zadavatel uvádí, že informace nezbytné pro podání nabídky jsou uvedeny v kapitole 6.4. přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Pro úplnost zadavatel upřesňuje, že předmětem uvedeného plnění je poskytnutí systému, který umožní synchronizaci modelu s GIS a sdílení výstupů a výpočty v modelu přes webové rozhraní, a to včetně zajištění, poskytnutí a spravování datové základny.

Ad 2)

K tomuto dotazu zadavatel uvádí, že pásem oddělených hladinou, tj. VDJ je 48 a zbývající tlaková pásma jsou tvořena armaturami.

Ad 3)

K tomuto dotazu zadavatel uvádí, že měrná kampaň bude provedena ve všech tlakových pásmech nebo v reprezentativních distriktech, a to včetně hydrantových testů. Předpokládá se rozsah kampaně max. 300 míst pro měření tlakových poměrů, max. 200 míst pro měření průtoků a max. 200 hydrantových testů. Minimální délka kampaně je 48 hodin pro jeden profil. Počet předpokládaných měrných okrsků je 75 a min 3 místa v distriktu, z nichž alespoň jedno měření musí být hydrantový test.

Zadavatel nepředpokládá, že by mohlo dojít k takovému množství případů potřeby rozšíření, aby to bylo nad rámec rozsahu kampaně popsané v kapitole 6.1 přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Všechny další nezbytné informace jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Ad 4)

K tomuto dotazu zadavatel uvádí, že všechny informace nezbytné k podání nabídky jsou součástí zadávací dokumentace. Dostupné podklady popisuje kapitola 4 přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Teoretické hydraulické charakteristiky budou dostupné u provozovatele, skutečné aktuální hydraulické charakteristiky objektů budou předmětem výsledků generelu. Vstupní data poskytne provozovatel a měrná kampaň zpracovaná v rámci generelu. V případě nezbytnosti pořízení dalších podkladů je uvedené součástí plnění zhotovitele v souladu s odst. II.3. přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

Ad 5)

K tomuto dotazu zadavatel uvádí, že dostupné podklady jsou uvedeny v kapitole 4 přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Pro úplnost zadavatel uvádí, že podkladem pro návrh výhledového stavu vodovodní sítě je zejména návrh územního plánu města Brna, který zobrazuje rozvojové plochy a územní rezervy, které budou nově zásobovány pitnou vodou. Uvedené podklady budou dodavateli předány zadavatelem dle kapitoly 4 přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Návrhové období Generelu bude v souladu s návrhovým obdobím Návrhu územního plánu města Brna.

V Brně dne dle el. podpisu

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

(podepsáno elektronicky)