

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 44992785



Název veřejné zakázky:

„Přístavba a modernizace MŠ Michalova“

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v podlimitním režimu v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Zadavatel obdržel dne 31. 3. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky a poskytuje toto

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

dle ust. § 98 zákona

Dobrý den,

v rámci přípravy cenové nabídky na stavbu „PŘÍSTAVBA A MODERNIZACE MŠ MICHALOVA“ jsme obdrželi podklady pro nacenění ve formě výkazu výměr a projektové dokumentace. K tomuto máme několik dotazů.

Doplnění č.1

U výtahu je rozpor v PBŘ kdy zpráva uvádí typ dveří EW, ale výkresy EI. Co platí?

Odpověď:

Zadavatel po konzultaci požární odolnosti dveří uvádí, že platí typ dveří s označením EW.

V Brně, dne

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna