

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 44992785



Název veřejné zakázky:

„Přístavba a modernizace MŠ Michalova“

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v podlimitním režimu v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 dne 17. 4. 2023, žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 dne 18. 4. 2023 a žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 ze dne 19. 4. 2023 výše uvedené veřejné zakázky a poskytuje toto

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

dle ust. § 98 zákona

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 ze dne 17. 4. 2023

Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace pro výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr objektu SO 06 přípojka vody je pod pol. č. 39 uveden vodoměr a v objektu SO 08 přípojka plynu je pod pol. č. 32 uveden plynoměr. Nejedná se o fakturační měřidla, která dodává a montuje vodárenská/plynárenská společnost? Žádáme o vyjasnění.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že samotný vodoměr a plynoměr budou dodávat vodárenská a plynárenská společnost. Položky byly ve výkazu výměr vynulovány

Dotaz č. 2:

Dovolujeme si zadavatele upozornit na rozpor, kdy jsou ve výkazu výměr ZTI SO 01 uvedeny 4 ks sprch, ale ve výkresové části je zakresleno 5 ks. Žádáme o prověření a opravu výkazu výměr vč. všech souvisejících položek.

Odpověď:

Zadavatel opravil položky 83, 86, 92, 93, 98, 101, 102 na 5ks ve výkazu výměr.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 ze dne 18. 4. 2023

Dobrý den,

v rámci přípravy cenové nabídky na stavbu „PŘÍSTAVBA A MODERNIZACE MŠ MICHALOVA“ jsme obdrželi podklady pro nacenění ve formě výkazu výměr a projektové dokumentace. K tomuto máme několik dotazů.

Doplnění č.1

V novém výkazu výměr opět chybí u ZTI-venkovní rozvody pol.

SO 01 - 03

8	151101301R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	37,44000
---	--------------	--	----	----------

SO 02 - 03

8	151101311R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	108,40000
---	--------------	--	----	-----------

Ve výkaze výměr u VZD 05 bylo již doplněno, ale v aktuálním opět chybí.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že výkaz výměr zveřejněný dne 17.4.2023, v objektu SO 01 03 ZTI a SO 02 03 obsahuje shodně položku č. 8 s názvem „Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m“, viz níže.

SO 01 03

8	151101301R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	37,44000		0,00	800-1	RTS 23/ I
---	--------------	--	----	----------	--	------	-------	-----------

s potřebným přepažováním,

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 37,44000

37,44000

SO 02 03

8	151101301R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	108,40000		0,00	800-1	RTS 23/ I
---	--------------	--	----	-----------	--	------	-------	-----------

s potřebným přepažováním,

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 108,40000

108,40000

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 ze dne 19. 4. 2023

- 1) V rámci Vysvětlení ZD č. 5 se v odpovědi na dotaz č. 7 – doplnění položky pro pokládku vegetačních dlaždic uvádí, že ve výkazu výměr byly doplněny položky pro kladení vegetačních tvárnic. Tyto položky jsme však nenašli.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že u položky č. 32 SO 04a se jedná o příplatek za výplň spár navazující na položku č. 29 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm. U SO 04b se jedná o položky č. 30, která navazuje na položku č. 27.

- 2) Ve výkazu výměr objektu SO 04b je položka č. 21 - Venkovní schodiště monolitické, 7 schodišťových stupňů, včetně zábradlí, bednění, výztuž 120 kg/m³. Jedná se o agregovanou položku. Žádáme o rozepsání do jednotlivých prací. V projektové dokumentaci jsme k tomuto nenalezli žádné informace – rozměry schodů, založení, jaké zábradlí atd. Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že venkovní schodiště (SO 04b, položka č. 21) je popsáno v zadávací dokumentaci PDPS pro VZ_1.4.zip\SO.03 - Zastřešený chodník\D.1.1_ARCH-STAV. ŘEŠENÍ\205_Řezy A-E (jedná se o řez D-D) a ve výpisu prvků OV/04. Jedná se o agregovanou položku.

- 3) Ve výkazu výměr pro SO 01 – Zdravotně technické instalace je položka pro Zahradní pítka – 1 ks. V objektu SO 02 – Zdravotně technické instalace je také zahradní pítka 1 ks. V objektu SO 05 Hřiště nerezová pitná fontánka 2 ks. Nejedná se o duplicitu položek?

Odpověď:

Zadavatel opravil počet zahradních pitek ve výkazu výměr na celkem 2ks.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek končí 09. 05. 2023 ve 12:00 hod.**

V Brně, dne

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Přílohy:

- MS_Michalova_vykaz vymer_OPRAVA_IV_21.4.2023.zip