

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 44992785



Název veřejné zakázky:

„Přístavba a modernizace MŠ Michalova“

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v podlimitním režimu v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20 a č. 21 dne 20. 4. 2023, žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 22 a č. 23 dne 21. 4. 2023 výše uvedené veřejné zakázky a poskytuje toto

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

dle ust. § 98 a § 99 zákona

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20 ze dne 20. 4. 2023

Dobrý den, V nově přidaném výkazu výměr pro Doplnění šachty pro přívod CZT je 22 pro dodávku a montáž 4 ks roštů 1350x800 mm. V PD i ve výpisu je jen jeden rošt.

Prosím o vysvětlení ZD.

Děkuji

Odpověď:

Zadavatel opravil ve výkazu výměr položku č. 22, počet 1 ks (dodávka a montáž roštu – „pororošt“ 1350 x 800 mm).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 21 ze dne 20. 4. 2023

Dotaz 1 – Nápis

Prosíme o upřesnění materiálu pro nápis MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST u objektu SO 03; jelikož tzv. plastický nápis je obecný název.

Odpověď:

Zadavatel v přílohách vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 30.3.2023, zveřejnil specifikaci nápisu nad dveře (velikost písma, tloušťku hl. plechu , způsob kotvení).



Dotaz 2 – SDK

Prosíme o doplnění dodávky a montáže pro tepelné izolace sádrokartonových kcí pro objekt SO 02. U položky 89 je pouze montáž, není ovšem zahrnuta dodávka. Zároveň chybí dodávka a montáž tepelné izolace pro podhledy ve skladbách P1, P2, P3.

89	416051212R00	Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky 1188/1998 mm, děrování pravidelné, d 8 mm, podíl děrované plochy 15,5%, bez izolace	m2	261,45000		0,00
----	--------------	---	----	-----------	--	------

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že dodávka a montáž izolací do podhledů jsou zařazeny ve výkazu výměr v oddíle 713 – Izolace tepelné, položky č. 216 a č. 231.

Dotaz 3 – Omítky vnitřní

Výkaz výměr dostatečně nedefinuje dle dodavatele souvrství vnitřních omítek. Naznačuje, že by měla obsahovat povrchovou úpravu štukovou, ta se ovšem ve VV nenachází. Taktéž je zde síťovina, u té je nepřesná výměra. U položky objektu SO 02 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm dle realizačních zkušeností konstatuje, že tato tloušťka je malá, přípustná je vrstva 20 mm. Prosíme o prozkoumání a případné úpravě výkazu výměr.

105	601021232RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	22,08500		0,00
107	602021232RT1	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	519,31760		0,00

Odpověď:

Zadavatel uvádí následující specifikaci omítek:

- Jedná se o jednovrstvou strojní omítku, která se provádí těchto krocích :
 - Nanesení omítky ve tvaru housenky omítacím strojem v požadované tloušťce. Nanesenou omítku zarovnat stahovací latí (h - profil) do roviny a po zatuhnutí seříznout trapézovou nebo dřevěnou latí. Následně pomocí filcového nebo molitanového hladítka povrch upravit do štukového vzhledu. Štuk tudíž už není

potřeba zvlášť vykazovat. Dle technického listu výrobce jsou minimální tloušťky omítky pro strop 8 mm a pro stěny 10 mm, což pro novostavbu musí být dostačující a tyto tloušťky jsou běžnou praxí. Síťovina je uvažována (jak je ostatně uvedeno ve výkaze výměr) pouze pro bandážování přechodů různých materiálů, drážek po profesích, a výměra je stanovena odhadem cca 20% z celkové plochy omítek.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 22 ze dne 21. 4. 2023

Dobrý den,

žádáme o následující vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky:

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 bylo potrubí ÚT u objektu SO01 změněno (resp. upřesněno) z CU trubek na potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných spojované lisováním. V objektu přístavby MŠ ale zůstaly rozvody z potrubí CU. Je to takto správně?

Za vysvětlení zadávací dokumentace předem děkujeme.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že v objektu SO 02 - přístavba je potrubí vedeno převážně v konstrukci podlah, proto je, zejména s ohledem na životnost, voleno potrubí z mědi. Zadavatel požaduje u objektu SO 02 ocenit potrubí z mědi.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 23 ze dne 21. 4. 2023

Dobrý den,

v rámci přípravy cenové nabídky na stavbu „**PŘÍSTAVBA A MODERNIZACE MŠ MICHALOVA**“ jsme obdrželi podklady pro nacenění ve formě výkazu výměr a projektové dokumentace. K tomuto máme několik dotazů.

Doplnění č.1

V předchozím Vysvětlení ZD č.08 je v jako poslední dotaz uvedeno, že byly opraveny počty ks pítek na 2 ks, ale v ZTI SO 01 zůstal 1 ks a z SO 05 bylo odebráno. Platí tedy 1 ks nebo 2 ks?

Odpověď:

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 8, uznal položky jako duplicitní, proto ponechal v objektu SO 01_02 Zdravotně technické instalace (dále jen „ZTI“) položku č. 96 Zahradní pítka - nerezová pitná fontánka s výškou 500 mm, tlačné ovládání, dodávka + montáž (dále jen „zahradní pítka“) v počtu **1ks** a v objektu SO 02_02 ZTI položku č. 74 Zahradní pítka v počtu **1 ks**. Z objektu SO 05 Sadové úpravy, hřiště a oplocení byla položka kompletně odstraněna.

Celkem tedy zadavatel požaduje ocenit 2 ks zahradních pítek.

Zadavatel v souvislosti s výše zmíněnými změnami zveřejňuje dle § 99 odst. 1 zákona aktualizovaný výkaz výměr v souboru MS_Michalova_vykaz vymer_

OPRAVA_V_24.4.2023.zip se zpracovanými změnami (dále jen „aktualizovaný výkaz výměr“).

Výkaz výměr zveřejněný dne 21.04.2023 se tímto stává neplatným a k ocenění je nutno použít pouze aktualizovaný výkaz výměr.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek končí 12. 05. 2023 ve 12:00 hod.**

V Brně, dne

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Přílohy:

- MS_Michalova_vykaz vymer_OPRAVA_V_24.4.2023.zip