


RWC1 - ZAPUŠTĚNÝ TYPOVÝ ROZVADĚČ

RWC2 - ZAPUŠTĚNÝ TYPOVÝ ROZVADĚČ

VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. ALEŠ DRLÝ	Ing. Aleš Drlý projektová činnost ve výstavbě Loštáková 879, 506 01 Jičín tel.:549244552 IČO:665 85 708 kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno
ODP. PROJ. DÍLU:		
VYPRACOVAL:	EVA TRINGELOVÁ	
SPOLUPRÁCE:		
INVESTOR:	Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku Husova 3, BRNO 601 67	ZAK. Č.: 15/2021 STUPEŇ: DPPS DATUM: 02/2022
STAVBA:		FORMÁT: *A4 REVIZE: 00 ČÁST: D OBJEKT: SO 01 DÍL: 5
OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V objektu TUŘANSKÁ 12, BRNO		
OBSAH:	ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO: Č. VÝTISKU: Č. VÝKRESU:
ROZVADĚČE		D5-EL 04


RWC1-TYPOVÁ PLASTOVÁ 24-MODULOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ



SPECIFIKACE

- 1 x proudový chránič 25/4/0,03
- 7 x 16/1/B
- 2 x 10/1/B
- 36 x svorka
- 11 x popisný štítek

RWC2-TYPOVÁ PLASTOVÁ 24-MODULOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ



SPECIFIKACE

- 1 x proudový chránič 25/4/0,03
4 x 16/1/B
2 x 10/1/B
26 x svorka
8 x popisný štítek