

**Korespondenční adresa**

Teplárny Brno, a.s.  
P. O. BOX 215, 658 15 Brno

BRES spol. s.r.o.  
Ing. Ondřej Matůšů  
Vranovská 768/95  
614 00 Brno

Váš dopis značky / ze dne

16/05/2023

Naše značka

12077/2023/TB

Vyřizuje / linka

P. Alexa / 545 162 602  
alex@teplarny.cz

V Brně, dne

17/05/2023

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci**

Akce	Výměňíkové stanice Čechyňská 15, Masná 5 a Zderadova 5.
Žadatel	BRES spol. s.r.o.
Investor (stavebník)	Statutární město Brno
Zpracovatel PD	BRES spol. s.r.o.
Účel stanoviska	Vyjádření k projektové dokumentaci
Platnost stanoviska	Do 17/05/2025
MČ, k.ú.	Brno – střed, Trnitá
Ulice, č.o.	Čechyňská 15, Masná 5 a Zderadova 5.

Vážený pane inženýre,

předložené projektové dokumentace řeší rekonstrukci výměňíkových stanic v ulicích Čechyňská 15, Masná 5 a Zderadova 5. K předloženým projektovým dokumentacím společnost Teplárny Brno, a.s. (dále jen TB) nemá další připomínky, je však nutné dodržet:

1. Zajistit nový přívod 230 V pro měřič tepla dle požadavků v příloze.
2. Vyvažovací regulační ventil na zpátečce horkovodu bude nahrazen regulátorem diferenčního tlaku.
3. Požadujeme v nákresu u všech tří stanic šikmý návarek za měřičem tepla otočit proti směru proudění.
4. Je třeba, aby dodavatel stavby oznámil začátek montážních prací technikovi MaR - panu Nečasovi, mobil 724 697 863, který demontuje stávající měřič tepla a nainstaluje nový. Dále dodá mezikusy i návarky s jímkami pro teploměry.
5. Z měřičů tepla bude dálkový přenos dat a vyvedení hlášení na dispečink společnosti TB.
6. Za správnost návrhu rekonstrukce výměňíkových stanic zodpovídá projektové řešení předmětné akce.



Teplárny Brno, a.s.  
Okružní 25, 638 00 Brno  
tel.: 545 161 111, fax: 545 169 999  
mail@teplarny.cz, www.teplarny.cz

IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534  
Společnost je zapsána v obchodním  
rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Brně, spisová značka B 786

7. Při nesplnění výše uvedených podmínek jsme nuceni považovat celou záležitost za neoprávněný odběr ve smyslu § 89 zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon).

Upozorňujeme, že neprovádíme kontroly technické správnosti projektů zpracovaných cizími projekčními organizacemi. Naše vyjádření k předložené dokumentaci je zpracováno na základě standardů TB.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci doručenou do TB dne 16/05/2023.

S pozdravem



**TEPLÁRNÝ BRNO**

Teplárny Brno, a.s.

korespondenční adresa:

☛ P. O. BOX 215, 658 15 Brno

Ing. Tomáš Mlčák

vedoucí odboru technického rozvoje

Příloha: - požadavky na el. přívod

**Korespondenční adresa**

Teplárny Brno, a.s.  
P. O. BOX 215, 658 15 Brno

BRES spol. s.r.o.  
Ing. Ondřej Matůšů  
Vranovská 768/95  
614 00 Brno

Váš dopis značky / ze dne

16/05/2023

Naše značka

12077/2023/TB

Vyřizuje / linka

P. Alexa / 545 162 602  
alexa@teplarny.cz

V Brně, dne

17/05/2023

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci**

Akce	Výměňíkové stanice Čechyňská 15, Masná 5 a Zderadova 5.
Žadatel	BRES spol. s.r.o.
Investor (stavebník)	Statutární město Brno
Zpracovatel PD	BRES spol. s.r.o.
Účel stanoviska	Vyjádření k projektové dokumentaci
Platnost stanoviska	Do 17/05/2025
MČ, k.ú.	Brno – střed, Trnitá
Ulice, č.o.	Čechyňská 15, Masná 5 a Zderadova 5.

Vážený pane inženýre,

předložené projektové dokumentace řeší rekonstrukci výměňíkových stanic v ulicích Čechyňská 15, Masná 5 a Zderadova 5. K předloženým projektovým dokumentacím společnost Teplárny Brno, a.s. (dále jen TB) nemá další připomínky, je však nutné dodržet:

1. Zajistit nový přívod 230 V pro měřič tepla dle požadavků v příloze.
2. Vyvažovací regulační ventil na zpátečce horkovodu bude nahrazen regulátorem diferenčního tlaku.
3. Požadujeme v nákresu u všech tří stanic šikmý návarek za měřičem tepla otočit proti směru proudění.
4. Je třeba, aby dodavatel stavby oznámil začátek montážních prací technikovi MaR - panu Nečasovi, mobil 724 697 863, který demontuje stávající měřič tepla a nainstaluje nový. Dále dodá mezikusy i návarky s jímkami pro teploměry.
5. Z měřičů tepla bude dálkový přenos dat a vyvedení hlášení na dispečink společnosti TB.
6. Za správnost návrhu rekonstrukce výměňíkových stanic zodpovídá projektové řešení předmětné akce.



Teplárny Brno, a.s.  
Okružní 25, 638 00 Brno  
tel.: 545 161 111, fax: 545 169 999  
mail@teplarny.cz, www.teplarny.cz

IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534  
Společnost je zapsána v obchodním  
rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Brně, spisová značka B 786