


KATASTR
PARCELY
POVRCH ÚZEMÍ
VZDÁLENOST

ŽUL.KOSTKY

k.ú. CHRLECE			
346		345	
	CHODNÍK (ZÁMK. DLAŽBA)		
2.00		2.00	

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA Západní č.o.2

MĚŘÍTKO:1:100/100




VÝPIS MATERIÁLU:

1. NAVRTÁVACÍ PAS PN16 CELOLITINOVÝ S KULOVÝM KOHOUTEM 90/1”–1ks (např. JMA typ HOD 506 DA 90 G1”)
2. ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ–1ks (např. JMA, PATENTplus typ BT, Rd 1,2–1,8)
3. VENTILOVÝ POKLOP Z ŠEDÉ LITINY–1ks (např. JMA Typ 510)
4. SPOJKA D32/R1”–1ks (např. ISIFLO typ T110 č. 2.1.110.321)
5. POTRUBÍ PE100–SDR11–32.0x3.0mm–4.0m
6. SPOJKA D32/R1”–1ks (např. ISIFLO typ T110 č. 2.1.110.321)
7. KULOVÝ VENTIL DN25–1ks
8. REDUKCE (MOSAZNÁ) 1”x3/4”–1ks
9. UKLIDŇOVACÍ KUS 3/4” 150mm–1ks
10. UKLIDŇOVACÍ KUS 3/4” 150mm–1ks
11. REDUKCE (MOSAZNÁ) 1”x3/4”–1ks
12. KULOVÝ VENTIL DN25 (S ODVODNĚNÍM)–1ks
13. ZPĚTNÁ KLAPKA (MOSAZNÁ) DN25–1ks
14. REGULÁTOR TLAKU DN25–1ks (např. Corex T 79 157 616)
15. ORIENTAČNÍ PLASTOVÁ TABULKA–1ks
16. ZHOTOVENÍ A ZAPRAVENÍ MONTÁŽNÍHO PROSTUPU 0.2x0.2x0.3m–1ks

POZNÁMKA: VÝŠE UVEDENÉ ARMATURY A TVAROVKY V SOBĚ ZAHRNÚJÍ I SPOJOVACÍ MATERIÁL.

VODOMĚRNÁ SESTAVA:



PROKAN smart s.r.o.			PROKAN smart, s.r.o. Píškova 585/4, 635 00 Brno www.prokansmart.cz		Stavebník: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Frajt	Vypracoval: Ing. Tomáš Frajt	Schválil: doc. Ing. Petr Hlušítk, Ph.D.	Inženýrská činnost: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno		
Akce: Brno, Západní - výstavba vodovodu			Měřítko:	1:100/100	
			Datum:	09/2022	
			Stupeň PD:	DSP, PS	
			Číslo zakázky:	21 010	
Příloha: PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍ PŘÍPOJKY			Paré:	Číslo přílohy: D.2.4	