



#### LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

- R3** ROZVADĚČ PRO 3.NP  
TYP: OCELOPLECHOVÝ, ZAPUŠTĚNÝ, IP40/20
- — — — — ZÁSUVKOVÝ OBVOD 230V
- — — — — KABELOVÁ TRASA
- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA PŘED A ZA R3: 3PE+N AC 50Hz 400/230V TN-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ZVÝŠENÁ – PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPL. POSPOJOVÁNÍM

#### LEGENDA SILNOPROUDÝCH PŘÍSTROJŮ:

- ∇ TECHNOLOGICKÝ VÝVOD, REZ 2m
- ∞ VZT ZAŘÍZENÍ, DODÁVKOU PROFESE VZT
- ⊕ STOUPACÍ VEDENÍ
- ⊖ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ – CY 6mm
- ⊙ VYPÍNAČ 25A–40A, 230V, IP65, NÁSTĚNNÝ



Veškerá práva vyhrazena. Šíření nebo reprodukování díla v tištěné či audiovizuální podobě a uveřejňování díla prostřednictvím internetové sítě bez písemného souhlasu autora je dle platných zákonů nepřipustné.

Investor akce : <b>Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 1/4, Brno</b>		
Název akce :  <b>Nástavba ZŠ a MŠ Brno Chrlice</b>		
<div>Generální projektant : HB Projekt Plus, s.r.o. IČ: 292 35 421 Jaroslava Foglara 5, 63900 Brno tel : +420 777 165 408, e-mail : rbilek@volny.cz</div> <div></div>		
Projektant profesní části dokumentace : ČP Projekt, s.r.o. Skorkovského 1241/38, 636 00 Brno-Židenice mobil: 775 051 884, email: czervinka.petr@seznam.cz		
Měřítko : 1:100	Specializace profese : D.1.4.d Elektroinstalace	
Vypracoval - podpis : Bc. Petr Červinka	Kontroloval - podpis : Bc. Petr Červinka	
Stupeň dokumentace : DPS - změna	Datum zpracování : Červen 2022	
Název přílohy :		
<b>Půdorys střechy</b>		
Číslo akce : 2018 - 10	Číslo přílohy : D.1.4.d-06	Revize : R1