



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

HB Projekt Plus, s.r.o.
Ing. Richard Bílek
Jaroslava Foglara 862/5
639 00 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Brno
Hády 968/2
614 00 Brno – Maloměřice
www.eon-distribuce.cz

Bronislava Kousalíková
T +420-545141250
bronislava.kousalikova@eon.cz

Naše značka
B6941-16221665

Brno – Maloměřice, 08.01.2018

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: Statutární město Brno, MČ Brno - Chrlice
Název stavby: Nástavby ZŠ a MŠ Brno Chrlice
Místo stavby: k. ú. Chrlice, Brno - dle dodané koordinační
situace

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení NN

Podzemní přípojka NN (není v majetku E.ON)

Dovolte, abychom Vás upozornili, že dotčené venkovní elektrické vedení
je provozováno ve veřejném zájmu a chráněno zákonem. Při provádění
stavebních prací a následně při užívání dokončené stavby je proto nutné
zajistit, aby nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a
spolehlivého provozu.

Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení
přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a
zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností
všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006
Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb..
Z tohoto důvodu je nutné, abyste zajistili:

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 8464
IČ: 251 86 213
DIČ: CZ25186213

1. Provádění výkopových prací v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
2. Dodržování platných ustanovení norem stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
4. Výsledná stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. **Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy výše uvedené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle Stavebního zákona 183/2006 Sb.**
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, **Zdeněk Rýpal**,
tel.: 54514-1349,
email: zdenek.rypal@eon.cz

Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 08.01.2019.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí



Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:


- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

Ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.


E.ON Servisní, s.r.o.
T. Gornstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

108

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem zařízení



e-on

Datum : 08.01.2018
Měřítko : 750

- Nadzemní vedení VVN 400 kV
- - - Nadzemní vedení VVN 220 kV
- - - Nadzemní vedení VVN 110 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- - - Podzemní vedení VVN 110 kV

- Nadzemní sdělovací vedení optické
- - - Podzemní sdělovací vedení optické
- - - Nadzemní sdělovací vedení metalické
- Podzemní sdělovací vedení metalické

- Podzemní vedení VN
- - - Nadzemní vedení NN
- - - Podzemní vedení NN
- Pomocný propoj NN
- - - Zrušené kabelové vedení

Ing. J. Gerstner
JON Servisní s.r.o.
J. A. Gerstnera 2151/6
Česlic, Budějovice 7
370 01 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213