

Vážená paní
Ing. Milena Brídová

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
- / 3. 9. 2021

NAŠE ZNAČKA
PM-40248/2021/5203/Ka

VYŘIZUJE
Ing. Eva Kacálková
+420 541 637 412
kacalkova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
5. 10. 2021

Modrozelená infrastruktura – Stará hasička

(k. ú. Komín, ORP Brno, kraj Jihomoravský, ČHP 4-15-01-1530-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 3. 9. 2021 nám byla předložena žádost o vyjádření a část dokumentace výše uvedeného záměru pro společné povolení, kterou zpracovala společnost TIMAO s.r.o. (2/2021). Investorem stavby je Městská část Brno-Komín.

Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 312, 309, 869/1, 891/1 a další v k. ú. Komín. Předmětem jsou následující akce:

- A,B - Rekonstrukce společenského centra Stará Hasička a přilehlého veřejného prostoru (stavba společenského centra a stavba předprostoru sloužícímu ke společenským akcím).
- C - Modrozelená infrastruktura – Stará hasička (úpravy veřejného prostranství v okolí objektu v oblasti hospodaření s dešťovou vodou-výstavba nových výsadbových jam stromů s novými podzemními přípojkami dešťových svodů ze střech s novými bezpečnostními přelivy do stávající oddílné dešťové kanalizace (DK), vegetačních úprav, napojení pítka a vodního prvků na zdroj pitné vody a vynucené přeložení vodovodu a plynovodu).
- D - Primární okruh TČ - Stará Hasička (Pro budovu Staré hasičky bude realizován primární okruh tepelného čerpadla země – voda s vrtným polem o 3 zemních vrtech vystrojených geotermální sondou do hloubky 150 m).

Pro předmětnou akci byl proveden hydrogeologický průzkum - Ověření možnosti vsaku. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (Mgr. Pavel Machů, únor 2020).

Předmětná lokalita se částečně nachází v záplavovém území Svratky Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 29. 1. 2010 pod č. j. JMK 142939/2009, mimo aktivní zónu záplavového území.

Dle map povodňového ohrožení, které jsou podkladem pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, který byl schválen v prosinci 2015, leží předmětná lokalita v nízkém a zbytkovém povodňovém ohrožení. Dle nových podkladů map povodňového ohrožení pro II. Plánovací cyklus Plánu pro zvládání povodňového rizika, které byly zveřejněny 23.12.2019 a vychází z přesnějších výškopisných podkladů (Digitální model reliéfu 5. generace DMR 5G) leží předmětná lokalita ve zbytkovém ohrožení.

Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DYJ_0490 Svratka od hráze nádrže Brno po tok Svítava a ve vodním útvaru podzemních vod 65700 Krystalinikum brněnské jednotky.

Stavbou nedojde k dotčení vodních toků či majetku ve správě Povodí Moravy, s. p.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska zájmu daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje sdělujeme, že uvedený záměr není v rozporu s cílem plánu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

- Při provádění vrtu pro tepelné čerpadlo je třeba, aby v souladu s předloženou dokumentací byla provedena souvislá injektáž certifikovanou injektážní směsí nebo jiným vhodným nepropustným materiálem v celé délce vrtného profilu.

Závěrem výslovně zdůrazňujeme, že veškerá rizika možných povodňových škod při stavbě v záplavovém území nese investor, resp. vlastník stavby nikoliv Povodí Moravy, s.p.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí