ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU:



LEGENDA:

- V1 – STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU
- P1 – STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU
- STUDENÁ VODA (SV)
- TEPLÁ VODA (TV)
- TEPLÁ VODA – VIP (TV–VIP)
- TEPLÁ VODA – OBČAS (TV–O)
- TEPLÁ VODA 1PP – ŠATNA1 (TV–Š1)
- TEPLÁ VODA 1PP – ŠATNA2 (TV–Š2)
- CIRKULAČNÍ VODA (CV)
- CIRKULAČNÍ VODA – VIP (CV–VIP)
- CIRKULAČNÍ VODA – OBČAS (CV–O)
- CIRKULAČNÍ VODA 1PP – ŠATNA1 (CV–Š1)
- CIRKULAČNÍ VODA 1PP – ŠATNA2 (CV–Š2)
- UŽITKOVÁ VODA (UV)
- POŽÁRNÍ VODOVOD (PV)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- WC – KLOZET
- U – UMYVADLO
- WCi – KLOZET PRO INVALIDY
- Ui – UMYVADLO PRO INVALIDY
- Um – UMÝVÁTKO
- SK – SPRCHOVÝ KOUT
- D – DŘEZ
- VY – VÝLEVKA
- V – VANA
- O – ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ, např. STIEBEL ELTRON SHU 10 Sli
- H – HYDRANT

POZNÁMKY:

- ROZVODY VODOVODNÍHO POTRUBÍ SE MUSÍ NAMONTOVAT TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA PŘEDEPSANÁ PROVOZNÍ PEVNOST TRUBEK A SPOJŮ, ZABEZPEČENA POLOHA POTRUBÍ, PŘENÁŠENÍ HMOTNOSTI A DYNAMICKÝCH ÚČINKŮ NA POTRUBÍ. MONTÁŽ MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE ČSN 755409, ČSN 755401, ČSN 75 5411, ČSN 75 5911, ZÁKONA č. 186/2006 Sb. A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE.
- NA POTRUBÍ BUDOU TÉŽ DODRŽENY DILATACE A UMÍSTĚNÍ PEVNÝCH A KLUZNÝCH PODPOR DLE MATERIÁLOVÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ.

Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
-	-		-	-

±0,000=207,800 m n.m. Bpv — 18 xA4

Objednatel
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Kontaktní osoba objednatele:
Ing. Radek Trčka

Vedoucí řídící komise:
Ing. Luděk Borový

B R N O

Generální projektant – Společnost Arch.Design a A PLUS

A PLUS		**A PLUS a.s.**
Hlavní architekt projektu (autor)	Prof. Ing. Karel Tuza, CSc.	Česká 12
Hlavní architekt projektu (autor)	Ing. arch. Petr Uhlíř	602 00 Brno
Architekt projektu (autor)	Ing. arch. Petra Soudková	IČ: 262 36 419
Architekt projektu	Ing. arch. Vít Moler	www.aplus.cz
Hlavní inženýr projektu	Ing. Jakub Holásek	
Projektant	Ing. Tomáš Holásek	
Projektant	Ing. Ondřej Vlach	
Arch.Design		**Arch.Design, s.r.o.**
Manažer projektu	Ing. Miroslav Bílek	Sochorova 23
Koordinátor projektu	Ing. Bořivoj Kňourek	616 00 Brno
Projektant	Ing. Jakub Kapsa	IČ: 257 64 314
Jednatel	Akad.arch. Jana Hájeková	www.archdesign.cz

Místo stavby
Česká republika
Jihomoravský kraj
Brno
Brněnské výstaviště

Projektant části PD

Zodpovědný projektant	Ing. Jan Šetelík	**Šetelík & Oliva s.r.o**
Vypracoval	Ing. Chalupa, Ing. Nekvinda	Ostružinová 2105
	Ing. Brejchová	252 28 Černošice
Kontroloval	Ing. Robert Oliva	IČ: 284 29 036

název stavby: **MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON**	zakázkové číslo **B-13-122-000 3174**	Dokumentace pro společné povolení
stupeň dokumentace: **DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ / DUR+DSP**	objekt **SO 101**	datum **07/2020**
část: **ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - VODOVOD**	číslo části **D.1.4.01-b**	měřítko výkresu **1:100**
PŮDORYS 4.NP - VODOVOD - ČÁST 1	číslo výkresu **204.1**	číslo revize **00**