


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP				
Číslo místnosti			Název místnosti	Plocha (m²)
Podlaží	Oddělení	Číslo		
1	23	003	Placál WC personál	185
1	23	004	Úklid	6,88
1	24	001	Chodba odpad	5,76
1	25	001	Vstup zaměstnanci	44,57
1	25	002	Území zaměstnanci	29,42



PRINCIP UKOTVENÍ KABELOVÝCH TRAS

POZNÁMKA: KABELOVÉ TRASY V ROZVODNÁCH NN PROVÉST Z KABELOVÝCH ŽEBŘÍKŮ ŠÍŘKY 300 (POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ROZVODY), 400 NEBO 600mm



ROZVODNÁ SOUSTAVA:
3PEN stf. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S, 3NPE stf. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S
ELEKTRICKÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY CYKY ULOŽENÝMI NA POVRCHU V KABELOVÝCH ŽLABECH, NA
ELEKTRICKÝCH ROSTECÍCH, V INSTALACÍCH TRUBČÁKŮ A LIŠTÁCH.
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝMI DOTYKYM NEVÝKONČENÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DI
ČSN 33 2000-4-41 ed3. V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed3.

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

[illegible]

Místo stavby	Projektant části PD	EXPLAN, s.r.o.
Česká republika	Zodpovědný projektant	Jiří Veselý Michelská 18/12a
Jihomoravský kraj	Vypracoval	David Vondra 140 00 Praha 4
Brno	Kontroloval	Jiří Veselý IČ: 241 86 287
Rožnánské vstavařství		www.explan.cz

název stavby	MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON	zakázkové číslo B-13-122-000-3174
stupeň dokumentace		objekt SO 101
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ / DUR+DPS		
část		číslo části
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD (SIL)		D.1.4.07
		číslo výkresu
PŮDORYS 1.NP		201

G4PLUS
Glen Supply DBE

Arch.
DESIGN

ExPlan
S.R.O.

Dokumentace pro společně povolení datum	
05/2020	
měřítka výkresu	
1:200	
číslo revize	
00	