



- LEGENDA ERO:**
- rozkladové ústředna ERO
 - mikrofonní pufl ERO
 - vestavní stropní reproduktor, 6W, EN54-24
 - nástěnný reproduktor, 6W, EN54-24
 - zvukový projektor, 20W, EN54-24
- LEGENDA EPS:**
- ústředna EPS
 - externí obsluhací panel
 - externí zobrazovací panel pro hasiče
 - obsluhací panel požární ochrany
 - klíčový trezor požární ochrany
 - zařizovací jednotka záložního napájení, není doobčasná úložná PD
 - klíčový hlásič
 - nápisovací tlačítko, uvolní přídavný magnet
 - multipozicový hlásič na stropě
 - multipozicový hlásič slyšitelný, instalovaný, v pohledu, v podhledu, v šachtě
 - řídící jednotka lineárního optického detektoru
 - lineární optický detektor s krytem
 - odpověď zdroje lineárního optického detektoru
 - řídící jednotka nasvazovacího systému
 - nasvazovací bod
 - multipozicovní sířina, červená
 - multipozicovní sířina, IP65, červená
 - multipozicovní sířina s blikáním, červená
 - multipozicovní sířina s blikáním, IP65, červená
 - výstražný zábleskový maják
 - detekční tepelný kabel
 - ovládané zařízení EPS
 - monitorované zařízení EPS
 - parallelní signálizace
 - přídavný magnet EPS
 - box se linkovými moduly a zdroj
 - modul BX-10M-1x monitorovaný výstup+1x vstup
 - modul BX-AM-1x monitorovaný vstup+1x výstup
 - modul BX-REL4-4x výstup
 - modul BX-024-2x výstup+4x vstup
 - modul BX-01-1x výstup
 - záběhovaný zdroj 1A s modulem BX-10M s AKU
 - záběhovaný zdroj 3A s modulem BX-10M s AKU
 - modul BX-1M-4x vstup
 - modul BX-12-2x vstup
 - modul BX-03-1x výstup+3x vstup
 - modul BX-M08-8x vstup
- LEGENDA KABELŮ NZS:**
- 2x optický kabel LSQH ohnivodný 2x1 MM
 - kabel PRAFLAGUARD 4x2x0,8
 - kabel PRAFLAGUARD 2x2x0,8
 - kabel PRAFLAGUARD 2x2x0,8
 - 2x optický kabel LSQH ohnivodný 2x1 MM
 - kabel PRAFLAGUARD 4x2x0,8
 - 2x kabel PRAFLAGUARD 2x1,5-linka A + linka B
- LEGENDA KABELŮ NZS:**
- 01. zóna schodiště T1
 - 02. zóna schodiště T2
 - 03. zóna schodiště T3
 - 04. zóna schodiště T4
 - 05. zóna schodiště jh
 - 06. zóna schodiště sever
 - 07. zóna schodiště sever/západ
 - 08. zóna schodiště sever/východ
 - 09. zóna schodiště sever
 - 10. zóna schodiště sever
 - 11. zóna chodba 4NP
 - 12. zóna WC východ 2NP
 - 13. zóna retail východ 4NP
 - 14. zóna retail západ 4NP
 - 15. zóna technické prostory 4,2NP
 - 16. zóna chodba 5NP
 - 17. zóna WC 5NP
 - 18. zóna retail 5NP
 - 19. zóna chodba 6NP
 - 20. zóna technické prostory 6NP
 - 21. zóna zázemí jh 6NP
 - 22. zóna zázemí sever 6NP
 - 23. zóna chodba 3NP
 - 24. zóna retail 3NP
 - 25. zóna WC 3NP
 - 26. zóna WC západ 2NP
 - 27. zóna chodba 2NP
 - 28. zóna retail východ 1PP,1,2NP
 - 29. zóna retail západ 1PP,1,2NP
 - 30. zóna retail bary 2NP
 - 31. zóna chodba 1NP
 - 32. zóna technické prostory, zázemí 1,2NP
 - 33. zóna WC 1NP
 - 34. zóna parking 1PPm
 - 35. zóna parking 1PP
 - 36. zóna oděvná plocha 1PP
 - 37. zóna technické prostory, zázemí jh 1PP
 - 38. zóna technické prostory, zázemí sever 1PP
 - 39. zóna šatny jh 1PP
 - 40. zóna šatny sever 1PP
 - 41. zóna šatny domácí 1PP
 - 42. zóna WC východ 1PP

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
-	-	-	-	-
±0,000=207,800 m n.m. Bpv				
Objednatel		Generální projektant – Společnost Arch.Design a A PLUS		
Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 4/5/1, 603 00 Brno Kontaktní osoba objednatel: Ing. Radek Trčka Vedoucí řídící komise: Ing. Luděk Borový		A PLUS Hlavní architekt projektu (autor) Hlavní architekt projektu (autor) Architekt projektu (autor) Architekt projektu Projektant Projektant Arch.Design, s.r.o. Manažer projektu Koordinační projekt Projektant Akad.arch. Jana Hájeová A PLUS a.s. Ing. arch. Petr Uhlíř Ing. arch. Petra Soudková Ing. arch. Vít Holer Ing. Jakub Holásek Ing. Ondřej Vlach Ing. Miroslav Blílek Ing. Borivoj Khourak Ing. Jakub Kapsa Ing. Michela 18/12a Vít Bartoň 241 86 287 www.explan.cz		
Místo stavby Česká republika Jihomoravský kraj Brno Brněnské výstaviště		Projektant části PD Zodpovědný projektant Výpracoval Kontroloval Jiří Veselský Vít Bartoň 241 86 287 www.explan.cz		
Název stavby MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON		zakázkové číslo B-13-122-000 3174		
stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ / DUR+DSP		SO 101 05/2020		
EPS A NZS		D.1.4.09 701		
SCHÉMA EPS + NZS		00		