

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

IČO: 44992785

Veřejná zakázka:

„ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně“
veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle
ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů,
spolufinancovaná prostřednictvím programu „Integrovaný regionální operační program“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

dle ust. § 98 a § 99 ZZVZ

Zadavatel, statutární město Brno, obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost č. 16 ze dne 12. 7. 2023 a žádost č. 17 ze dne 13. 7. 2023 o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na obdržené žádosti zadavatel uvádí znění dotazu a připojuje odpovídající informaci.

Žádost č. 16 ze dne 12. 7. 2023

Dotaz č. 1:

1) Tímto bychom chtěli požádat o podrobnější specifikaci zamýšlených obkladů a dlažeb, vzhledem v tomu, že všechny dále uvedené parametry ovlivňují cenu dodávky. Myšleno zejména barevné provedení obkladů a dlažeb, specifikace protiskuzu a bezpečnosti v rámci dlažeb, specifikace ukončení obkladů (nerezová/plastová ukončovací lišta), barevnost a materiál spárovací hmoty apod.

Odpověď: Specifikace dlažeb a obkladů doplněna v soupisu prací. Chodby – Dlažba keramická, materiál mrazuvzdorný slinutý; tl. = 10,0 mm; a = 660 mm; b = 660 mm; povrch: hladký; protiskluznost: R9; barva: více-barvé, béžové a šedé s matným povrchem, styl dlaždic je málo proměnlivý. Toalety – dlažba a obklad keramická, materiál mrazuvzdorný slinutý; tl. = 8,0 mm; a = 200 mm; b = 200 mm; povrch: hladký; protiskluznost: R9; barva: více-barvé, béžové a šedé s matným povrchem, styl dlaždic je málo proměnlivý. Ukončovací lišta hliníková. Spárovací hmota na bázi cementů s minerálními plnivy a polymerovými modifikátory, vodě odolná, odstín bílý.

Dotaz č. 2:

Mají mít všechna svítidla integrovaný DALI modul, nebo je řízení zajištěno centrálně? Prosíme o objasnění.

Odpověď: všechna svítidla, u kterých je výslovně uvedeno v knize svítidel stmívání, mají integrovaný DALI modul nebo srovnatelný.

Dotaz č. 3:

Prosíme o podrobnější specifikaci laboratorní skříně a školní digestoře, případně o uvedení referenčního výrobku.

Odpověď: Opraveno v soupisu prací, položky související s laboratorní skříní a školní digestoři byly odstraněny.

Žádost č. 17 ze dne 13. 7. 2023

Dotaz č. 1:

1) Žádáme o úpravu VV (soupisu prací) zadání k VŘ ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně. Zadaný soupis prací má špatně nastavené vzorce. Vzhledem k tomu, že formulář je uzamčený, nemůžeme vzorce opravit.

1/ pol. č. 56 v Ostatních nákladech (O. 2 – Zvedací technika) ve VZT (SO 02-2 VZT) nemá v sloupci celkem vzorec, je tam nastavena 0.

2/ Do rekapitulace dílčích částí na záložce Stavba se do VZT přepíše úplně jiná částka, která neodpovídá částce na záložce VZT (SO 02 2 VZT 3 POL)

3/ Do rekapitulace dílčích částí na záložce Stavba se do Silnoproudu (SIL) přepíše úplně jiná částka, která neodpovídá částce na záložce pro silnoproud (SIL HPB17_11POL)

4/ V rekapitulaci dílčích částí není konečná cena stejná jako na rekapitulaci dílů.

5/ V rekapitulaci dílčích částí chybí záložka VN a ON

Odpověď: Opraveno v soupisu prací.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými změnami zveřejňuje revidovanou přílohu č. 3b Výzvy – soupis prací se zapracovanými změnami. Soupis prací zveřejněný dne 11. 7. 2023 se tímto stává neplatným a k ocenění je nutno použít pouze Souhrnný soupis prací se zapracovanými změnami.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ současně **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26. 7. 2023 12:00 hod.**

V Brně (dle data časového razítka v el. podpisu)

za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec, MBA,
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna