

1	2	3	4
A			A
B			B
C			C
D			D
E			E
F	1	2	4

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

1 - VYPÍNAČ
2 - VYPÍNAČ
5 - VYPÍNAČ
6 - VYPÍNAČ
6+6 - VYPÍNAČ
7 - VYPÍNAČ
1+2 - VYPÍNAČ
1+6 - VYPÍNAČ
1+7 - VYPÍNAČ
2+7 - VYPÍNAČ
6+7 - VYPÍNAČ

TLAČÍTKO
2x TLAČÍTKO

TERMOSTAT

IR VYPÍNAČ

VYPÍNAČ ZAPUŠTĚNÝ MIN. IP44
VYPÍNAČ NA POVRCH MIN. IP44

POD VYPÍNAČEM JE ČASOVÉ RELÉ
VYPÍNAČ OBSAHUJE RF VYSÍLAČ
VYPÍNAČ OBSAHUJE RF PŘÍJÍMAČ
VYPÍNAČ + ORIENTAČNÍ SIGNÁLKA
VYPÍNAČ + SIGNALIZAČNÍ SIGNÁLKA

OZNAČENÍ VYPÍNAČŮ
-021-010203

-0 - VYPÍNAČ
21 - ČÍSLO ROZVÁDOČE (RB21)
01 - ČÍSLO OKRUHU
02 - ČÍSLO VYPÍNAČÍHO OKRUHU
03 - POŘADOVÉ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 1F
ZÁSUVKA DVOJITÁ 1F
ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 1F + USB
ZÁSUVKA DVOJITÁ 1F + USB
ZÁSUVKA S PŘEPĚT. OCHRANOU 1F
ZÁSUVKA S PŘEPĚT. OCHRANOU 1F
ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 3F
ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ MIN. IP44
ZÁSUVKA NA POVRCH MIN. IP44

VÝVOD ZE STĚNY NEBO STROPU - 3 ŽÍLY
VÝVOD ZE STĚNY NEBO STROPU - 5 ŽÍLY

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA
V KRABICI JE RF PŘÍJÍMAČ
V KRABICI JE ČASOVÉ RELÉ

BOJLER

ELEKTRICKÉ TOPIDLO
MOTOR

SVÍTLIDLO ŽÁROVKOVÉ (OBEČNÉ)
SVÍTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ
SVÍTLIDLO VÝBOJKOVÉ
SVÍTLIDLO LED

DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

OZNAČENÍ ZÁSUVK
-XC21-11.04

-XC - ZÁSUVKA
21 - ČÍSLO ROZVÁDOČE (RB21)
11 - ČÍSLO OKRUHU

04 - POŘADOVÉ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ

VŠECHNA ZAŘÍZENÍ NA STEJNÉM NAPÁJECÍM OKRUHU MAJÍ STEJNÉ ZÁKLADNÍ OZNAČENÍ



ULOŽENÍ VODIČŮ

V KABELOVÉM ŽLABU
NA KABELOVÉM ROŠTĚ
V TRUBCE
NA PODPĚRÁCH
V PODLAZE
POD PODLAHOU
V PODLAHOVÉ LIŠTĚ
V KABELOVÉM KANÁLU
V KABELOVÉM KANÁLU PŘÍSTUPNÉM
V KABELOVÉM KANÁLU NEPŘÍSTUPNÉM
POD VODOU
NA ZEMI
V ZEMI
V ZEMI SE ZÁKLADEM
V TVÁRNICOVÉM BLOKU

LEGENDA ČAR

NADZEMNÍ VEDENÍ NN
PODZEMNÍ VEDENÍ NN
NADZEMNÍ VEDENÍ VN
PODZEMNÍ VEDENÍ VN
NADZEMNÍ VEDENÍ VVN
PODZEMNÍ VEDENÍ VVN

D.1.4d-05.00.DWG

				Datum	07/2022	Kraj	JIHOMORAVSKÝ	Obecní úřad	BRNO
				Kreslil	VLADIMÍR ŠOB	Investor	IČ: 42576873		
				Projektant	VLADIMÍR ŠOB	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			 
				Schválil	VLADIMÍR ŠOB				
Rev.	Změna	Datum	Jméno	HIP		Zakáz. č.	16179043	(2022-07)	
S0/PS									
Název						Stupeň			
REKONSTRUKCE						DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
IC ZÁMEČNICKÁ						Čís.		Číslo dokumentu	Σ 01
LEGENDA ZNAČEK						Formát	1 x A4	D.1.4d-05.	Str. 01