

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ  
Jeřábkova 4, 602 00 Brno**

*Datovou schránkou*

Číslo jednací: KHSJM 07087/2022/BM/HP  
Spis. značka: S-KHSJM 03234/2022  
Č. j. odesílatele:  
Vyřizuje: Eva Knoflíčková  
  
Tel.: 543 516 819  
E-mail: eva.knoflickova@khsbrno.cz

**Ak09, s.r.o.  
Ing. arch. Jiří Matušek  
Myslínova 1689/33  
612 00 Brno**

V Brně, dne: 8.2.2022

**Brno, k.ú. Město Brno, Zámečnická 2 – „Rekonstrukce IC Zámečnická“ – stanovisko ke změně v užívání stavby**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke změně v užívání stavby podané dne 19.1.2022 společností Ak09, s.r.o., Myslínova 1689/33, 612 00 Brno, zplnomocněným zástupcem stavebníka Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, **toto**

**z á v a z n ě   s t a n o v i s k o :**

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zejména § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů KHS JmK se změnou v užívání stavby „**Rekonstrukce IC Zámečnická**“, **parc. č. 530, k.ú. Město Brno**,

**s o u h l a s í**

**O d ů v o d ě n í :**

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost Ak09, s.r.o., Myslínova 33, 612 00 Brno, v listopadu 2021.

Projektová dokumentace řeší nové využití stávajících nebytových prostor části přízemí objektu Zámečnická 2, který byl donedávna využíván v režimu pronájmu jako restaurační provoz. Nově předpokládá vlastník objektu zřízení informačního centra města Brna a regionu jižní Moravy (místo současného IC na ulici Panenská).

Navržené stavební úpravy spočívají pouze v drobných úpravách svislých nenosných konstrukcí, provedení nových rozvodů ZTI, elektro a topení, výměně stávajících výplní stavebních otvorů, provedení části nových podhledů, opravě a vyrovnaní stávajících omítek a úprav podkladních vrstev podlah.

Dispoziční řešení IC je následující: infocentrum, hygienické zázemí pro zákazníky, kancelář IC, sklad zavazadel, sklady pro uložení informačních a prezentačních materiálů, technické zázemí IC, hygienické zázemí pracovníků centra (šatna, předsíň WC s umývadlem, kabina WC, sprcha), denní místnost, úklidová místnost. Předpokládaný počet pracovníků je 2 – 3 osoby.

Osvětlení prostor bude denní okny, doplněné umělým. Větrání pobytových místností bude zajištěno podtlakově, a to přísáváním čerstvého vzduchu přes průduchy v parapetech výkladců z ulice Zámečnická. Nucený odvod vzduchu bude zaústěn do dvorního traktu objektu pomocí ventilátorů. Jako zdroj tepla pro vytápění bude využit stávající plynový kotel umístěný v technické místnosti.

(podepsáno elektronicky)

MUDr. Barbara Gazdíková  
vedoucí oddělení  
hygieny práce  
pracoviště Brno

Rozdělovník:

1. Adresát
2. KHS Jmk