

**Brno, Veverí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**  
**Vysvětlení zadávací dokumentace**

Vážení,

dne 25. 7. 2023 obdržel zadavatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Brno, Veverí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 17. 7. 2023 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, v Úředním věstníku Evropské unie pod. č. 2023/S 139-441921 a ve Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č. Z2023-031071, žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

*„1. V Zadávací dokumentaci v části 4.2 Stručný popis předmětu veřejné zakázky odstavec Kanalizace a kanalizační přípojky je uvedeno:*

*Kanalizace se v zájmovém území nachází od roku 1909 a bude rekonstruována v profilu DN 900/1350 a v délce 486 m, DN800/1200 a v délce 264 m, DN 600/900 a v délce 76 m, DN500/750 a v délce 185 m, a DN 400 v délce 66 m. Zálivy (propojení) budou provedeny do ulice Chládkova, Tábor, Mučednická a Žižkova. Zálivy budou provedeny i do ulic Resslova a Rybkova, ale v tomto případě bezvýkopově (ve štole). V rozsahu od š.č. 19921 mezi ul. Nerudovou a Zahradníkovou až po š.č. 19960 (před právnickou fakultou MÚ) bude provedena rekonstrukce kanalizace bezvýkopově, ve štole, v profilech DN 900/1350 a v délce 346 m, DN 600/900 a v délce 27 m, DN 400 a v délce 24 m. V případě posunu trasy bude stávající kanalizace zaplněna směsí KOPOS. Zrekonstruovány budou všechny revizní šachty a kanalizační přípojky ve veřejné části a dešťové vpusti včetně jejich přípojek.*

*Avšak přílohou zadávací dokumentace je „Záměr akce“ pro úsek Chládkova – Žižkova, ve kterém je uvedeno v odstavci 4 „Popis, požadovaný účel stavby a její a její stručné zdůvodnění „ mimo jiné*

*„Všechny revizní šachty budou v rámci rekonstrukce kanalizace v ul. Botanická zrekonstruovány.“*

*Dovolujeme se dotázat, zda rekonstrukce kanalizace bude prováděna i v ulici Botanická, která v Zadávací dokumentaci není zmiňována.“*

Ve věci veřejné zakázky zadavatel uveřejňuje, že ve větě uvedené v oddíle č. „4. Popis a požadovaný účel stavby a její stručné zdůvodnění“ v záměru stavby č. 133055 pro objekt kanalizace, který je součástí Zadávací dokumentace a uložený na profilu zadavatele pod názvem „Záměr akce č. 133055 „Brno, Minská II, Veverí III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, objekt kanalizace“, se jedná o chybný přepis ulice a nahrazuje se textem v následujícím znění:

*„Všechny revizní šachty budou v rámci rekonstrukce kanalizace v ul. Veverí zrekonstruovány. Zrekonstruovány budou všechny příslušné domovní přípojky ve veřejné části a dešťové vpusti jejich přípojek.“*

Zadavatel uvádí, že rekonstrukce kanalizace v ul. Botanická není předmětem zadávacího řízení.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková  
vedoucí oddělení zakázky  
útvary inženýrských služeb