



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Z OBETONOVANÉ KAMENINY DN 125-200
M 1:20



POZNÁMKA:

1. V TABULCE KUBATUR NENÍ ZAPOČÍTÁN VYTĚŽENÝ OBJEM ZEMINY V MÍSTĚ PAŽENÍ A JEHO NÁHRADA.
2. KUBATURA VYTĚŽENÉ ZEMINY A ZPĚTNÉHO ZÁSYPU RESP. KONSTRUKCE BUDE DOPOČÍTÁNA PODLE TYPU PAŽENÍ.
3. POLOHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNÉ PŘED ZAHAJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ OVĚŘIT RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.
4. POKUD NEBUDE PAŽENÍ VYTAŽENO, MUSÍ BÝT ODSTRANĚNO DO HLOUBKY MIN 1.0 m.

TABULKA ROZMĚRŮ:				
JMENOvitÁ SvĚTLost	DN	125	150	200
TLouŠTKA StĚNY	t [mm]	16,5	18	21
VÝŠKA PODKLADNÍHO PRAHU	a [mm]	80	80	80
VÝŠKA NAD TROUBOU	b [mm]	100	100	100
VÝŠKA U PAŽENÍ	c [mm]	200	230	285
VÝŠKA KONSTRUKCE STOKY	d [mm]	340	370	425
VÝŠKA PODKLADNÍHO BETONU	[mm]	50	50	50
VÝŠKA PODSYPU	[mm]	50	50	50
ŠÍŘKA VÝKOPU (bez pažení)	e [mm]	1000	1000	1000
TABULKA KUBATUR 1bm PŘÍPOJKY (bez pažení):				
KONSTRUKCE PŘÍPOJKY v č. podkl	[m³]	0,460	0,497	0,571
TROUBA	[m³]	0,020	0,027	0,046
OBETONOVÁNÍ	[m³]	0,190	0,204	0,224
ZÁSYp VEDLE PŘÍPOJKY	[m³]	0,150	0,166	0,201
PODKLADNÍ BETON	[m³]	0,050	0,050	0,050
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP	[m³]	0,050	0,050	0,050

	JV PROJEKT VH s.r.o. Kosmákova 1050/49 615 00 Brno www.jvprojektvh.cz	Vedoucí projektu:	Miloslav JÍLEK	Schválil(a):	Ing. Jiří VÍTEK	Paré:	
		Vypracoval(a):	Miloslav JÍLEK				
Stavebník:	Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	Objednatel:		Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno			
<div style="text-align: center;"> <p>BRNO, GAJDOŠOVA II</p> <p>REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU</p> <p>(úsek stavby Bubeníčкова - Mikšíčкова)</p> </div>						Číslo zakázky:	23 858
						Stupeň PD:	DUSP, PS
						Datum:	05/2023
Označení SO/IO:	SO 320 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY					Měřítko:	1:20
Příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM KAN. PŘÍPOJKY DN 125-200					Číslo přílohy:	D.3.5