

JV PROJEKT VH s.r.o.  
Kosmákova 1050/49  
615 00 Brno  
www.jvprojektvh.cz

Vedoucí projektu:	Schválil(a):	Paré:
Miloslav JÍLEK		
Vypracoval(a):	Ing. Jiří VÍTEK	
Objednatel:		
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno		
DOŠOVA II ALIZACE A VODOVODU (Mikšíčkova - Mikšíčkova)		Číslo zakázky: 23 858
		Stupeň PD: DUSP, PS
		Datum: 05/2023
		Měřítko:
VYJÁDŘENÍ, POSUDKY A VÝSLEDKY PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE		Číslo přílohy: 8.

8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky  
a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace  
PD pro společné povolení (DUSP) a provádění stavby (PS)

SEZNAM STANOVISEK	ozn./str
Záznam z jednání ze dne 8. 8. 2017	1
Záznam z jednání ze dne 19. 9. 2017	2

projektant:  
**JV PROJEKT VH s.r.o.**  
Kosmákova 1050/49  
615 00 Brno

stavebník:  
**Statutární město Brno**  
Dominikánské nám. 196/1  
602 00 Brno

inženýrská činnost:  
**Brněnské vodárny a kanalizace a.s.**  
Pisárcká 555/1a  
603 00 Brno

### Pozvání na jednání:

Brněnské komunikace a. s., Renneská 1a, 657 68 Brno  
Brněnské vodárny a kanalizace a. s. – útvar inženýrských služeb, Hybešova 254/16, 657 33 Brno  
Brněnské vodárny a kanalizace a. s. – kanalizační provoz, Hybešova 254/16, 657 33 Brno  
Brněnské vodárny a kanalizace a. s. – vodárenský provoz, Hybešova 254/16, 657 33 Brno  
Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno  
GASNet, s.r.o., odbor správy DS-Morava jih, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno  
MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno  
Statutární město Brno-OL, Kounicova 67, 601 67 Brno  
Technické sítě Brno a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno  
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno  
Argema spol. s r.o., Cyrillská 359/16, 602 00 Brno

### Přítomní jednání:

Kopie presenční listiny je přílohou tohoto záznamu.

### Úvod

Projektant přítomné seznámil se stavem zpracování projektové dokumentace výše uvedené akce. PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby byla zpracována v 02/2016. V lednu 2017 byl ÚMČ Židenice, odborem výstavby a územního plánování vydán na tuto akci územní souhlas.

V současné době je zpracovávána PD pro stavební povolení a provádění stavby.

### Podklady pro jednání

- záměr akce č. 132565 – Brno, Gajdošova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
- smlouva o dílo ev. č. objednatele 5615052563 (ORG2752), ev. č. zhotovitele 15 578
- koordinační situace v měř. 1:250 se zákresem stávajících inženýrských sítí a tras rekonstruovaných vedení kanalizace a vodovodu
- příčný řez v místě trakčního stožáru DPmB
- situace obnovy vozovky v měř. 1:250
- podélný profil vozovky v měř. 1:500/100
- katastrální situační výkres v měř. 1:1000

### Průběh a stanoviska

#### 1) Zástupce projektanta JV PROJEKT VH s.r.o., Argema spol. s r.o.:

- Přeložení stávajícího stožáru ev. č. 54-160 DPmB, který je v těsné blízkosti překládaného vodovodu DN 200, je z důvodu umístění stávajících IS obtížně proveditelné a vyžádalo by si další přeložky jiných IS. V případě zkrácení přeložky vodovodu nebude nutné řešit zajištění nebo přeložení stávajícího stožáru.
- Stávající NTL plynovod DN 300, který v křižovatce Bubeníčková x Gajdošova prochází v těsné blízkosti rekonstruované šachty Š1 bude, v místě výkopu pro Š1, stavbou zajištěn proti poškození a posunutí.
- Povrchy chodníků a přilehlých ploch budou po rekonstruovaných kanalizačních a vodovodních přípojkách uvedeny do původního stavu (materiálově, směrově i výškově). Celoplošná obnova těchto ploch není součástí akce „Brno, Gajdošova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek stavby Bubeníčková – Mikšíčková)“.

Již při zpracování dokumentace DUR upozornil projektant komunikačních úprav na možné problémy při návrhu technického řešení a zejména projednání, které mohou nastat z důvodu absence řešení ploch chodníků a ploch parkování, lemující silnici I/42. Jak je citováno v souhrnné zprávě dokumentace DÚR : **„Chodníky, vjezdy a parkovací plochy situované za silniční obrubou budou zapraveny do původního stavu v minimálně nutném rozsahu, umožňující plynulé napojení na stávající úroveň terénu a nad rýhami přípojek kanalizace a vodovodu. Celoplošná obnova ploch za silniční obrubou není předmětem této akce“**. Bez návrhu řešení chodníků, vjezdů a parkování nelze definitivně navrhnout a kladně projednat osazení obrub, lemující sil. I/42, což může mít negativní dopad mimo jiné i na termín plnění této akce. Zástupce investora ale nepřipouští možnost prodloužení termínu akce formou



projektant:  
**JV PROJEKT VH s.r.o.**  
Kosmákova 1050/49  
615 00 Brno

stavebník:  
**Statutární město Brno**  
Dominikánské nám. 196/1  
602 00 Brno

inženýrská činnost:  
**Brněnské vodárny a kanalizace a.s.**  
Pisárcká 555/1a  
603 00 Brno

dotatku. Proto je nutná dohoda mezi zástupci BVK a.s. a správcem komunikace – Bkom a.s., na základě které bude zajištěna projektová dokumentace chodníků, vjezdů a parkování.

- MČ Brno-Židenice má zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení akce „Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů křižovatka Gajdošova x Hrozňatova“ (Ateliér PKO s.r.o., 03/2017). Podle dostupných informací nebylo na tuto akci vydáno stavební povolení.

V rámci akce „Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů křižovatka Gajdošova x Hrozňatova“ (Ateliér PKO s.r.o., 03/2017) jsou navrženy úpravy, které by měly být zkoordinovány s naší akcí. Navržené úpravy zapracujeme do naší akce pouze na základě projednané a odsouhlasené dokumentace, kterou protokolárně obdržíme v termínu, umožňujícím doplnění do naší dokumentace (což je konec srpna 2017). Projektant dále upozorňuje, že pokud dojde k realizaci této akce dříve, než k připravované rekonstrukci kanalizace a vodovodu, dojde rekonstrukcí k+v a jejich přípojek k zásahu do ploch řešených v rámci akce MČ Židenice. Na tuto skutečnost projektant upozornil přítomné (MMB-OI, zástupce projektanta) i na jednání, které se konalo 18. 7. 2017 na MČ Brno-Židenice, a které svolal místostarosta MČ Brno-Židenice.

2) Zástupce DpmB a.s.:

- Zajištění stožárů lze řešit i mobilním ukotvením. V případě stožáru v místě přeložky vodovodu je třeba posoudit, zda mobilní kotvení přenese stávající tahové síly.
- Po dobu stavby vodovodu by byl stožár demontován a provizorně ukotven, po dokončení stavby vodovodu by se stožár vrátil do původního místa.

3) Zástupce BVK a.s. – vodárenský provoz:

- Přeložku vodovodu DN 200 požaduje zrealizovat v původně navrhované délce. V místě stávajícího stožáru provést protlak a vodovod uložit do chráničky,
- Napojení všech vodovodních přípojek na vodovodní řad bude v PD navrženo pomocí A-kusu.
- Vzhledem k havarijnímu stavu stávajícího vodovodu a organizaci dopravy na vozovce I/42 po dobu stavby navrhuje po dobu celé stavby zřídit provizorní vodovod DN 80 (funkční již při rekonstrukci kanalizace).

4) Zástupce BVK a.s. – ÚIS:

- Předpokládaná doba realizace stavby je v letech 2020-2021.

5) Zástupce BKOM a.s.:

- Vzhledem k rozsahu poškození chodníkůvých a přilehlých ploch, po rekonstrukci kanalizačních a vodovodních přípojek, by bylo vhodné provést opravu těchto ploch celoplošně.

**Závěry a vyplývající úkoly**

- Zástupce BVK a.s., ÚIS
  - Celoplošná obnova chodníků není součástí zpracovávané projektové dokumentace. Součástí PD je pouze zapravení rýh po výkopech, a to dle požadavku BKOM.
  - Souhlasí se zřízením provizorního vodovodu.
- Zástupce BKOM a.s.
  - Prověří možnost zpracování projektové dokumentace na obnovu chodníků a přilehlých ploch na ulici Gajdošova.
- Zástupce DpmB a.s.
  - Prověří možnost a podmínky mobilního kotvení stožáru a podmínky zajištění sdělí projektantovi.

**Doplnění záznamu z jednání**

DpmB a.s. – středisko 5082 Energetická síť (p. Barfus) – telefonická informace ze dne 9. 8. 2017

V případě, že nebude možné provést přeložku vodovodu kolem stávajícího stožáru trakčního vedení (ev. č. 54-160) bezvýkopovou metodou, je možné provést dočasné zajištění tohoto stožáru, a to za těchto podmínek:

1. U stožáru bude provedena ručně kopaná sonda pro zjištění velikosti a horní hrany jeho základu.
2. Bude zajištěno dopravní opatření pro umístění, dopravu a odvoz mobilního základu.
3. Před nemovitostí Gajdošova č. o.10 budou umístěny 2ks mobilního základu pro zajištění stávajícího stožáru.



projektant:  
**JV PROJEKT VH s.r.o.**  
Kosmákova 1050/49  
615 00 Brno

stavebník:  
**Statutární město Brno**  
Dominikánské nám. 196/1  
602 00 Brno

inženýrská činnost:  
**Brněnské vodárny a kanalizace a.s.**  
Pisárcká 555/1a  
603 00 Brno

4. Výkop po přeložce vodovodu bude, v místě stožáru TV zalit betonem.
5. Náklady na zajištění stožáru budou hrazeny investorem rekonstrukce k+v. Zajištění stožáru provedou na základě smlouvy s investorem pracovníci DpmB a.s.

**Záznam z jednání zpracoval dne 10. 8. 2017**

Miloslav Jílek, Ing. Leo Vychodil

**Rozdělovník:**

organizace, firma	Zástupce	adresa	adresa elektronické pošty
Brněnské komunikace a.s.	Ing. Iva Frýzová Ing. Kateřina Frýzová	Renneská 1a, 657 68 Brno	<a href="mailto:fryzova@bkom.cz">fryzova@bkom.cz</a> <a href="mailto:fryzova.katerina@bkom.cz">fryzova.katerina@bkom.cz</a>
Brněnské vodárny a kanalizace a.s. – UIS	Ing. Pavel Cigánek Marek Syka	Pisárcká 555/1a, 603 00 Brno	<a href="mailto:pciganek@bvk.cz">pciganek@bvk.cz</a> <a href="mailto:msyka@bvk.cz">msyka@bvk.cz</a>
Brněnské vodárny a kanalizace a.s. – KP	Ing. Pavel Král	Pisárcká 555/1a, 603 00 Brno	<a href="mailto:pkral@bvk.cz">pkral@bvk.cz</a>
Brněnské vodárny a kanalizace a.s. – VP	Miroslav Čermák	Pisárcká 555/1a, 603 00 Brno	<a href="mailto:mcermak@bvk.cz">mcermak@bvk.cz</a>
Dopravní podnik města Brna a.s.	Smrž Jakub	Hlinky 151, 656 46 Brno	<a href="mailto:smrz@dpmb.cz">smrz@dpmb.cz</a>
GasNet, s.r.o.	Ing. Radim Ščudla	Plynárenská 499/1, 657 02 Brno	<a href="mailto:radim.scudla@innogy.com">radim.scudla@innogy.com</a>
ARGEMA spol. s r.o.	Ing. Leo Vychodil	Cyrilská 359/16, 602 00 Brno	<a href="mailto:argema.sro@seznam.cz">argema.sro@seznam.cz</a>
JV PROJEKT VH s.r.o.	Miloslav Jílek	Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno	<a href="mailto:jilek@jvprojektvh.cz">jilek@jvprojektvh.cz</a>

**Presenční listina - přílohou záznamu**

projektant:











**JV PROJEKT VH s.r.o.**  
Kosmákova 1050/49  
615 00 Brno

stavebník:

**Statutární město Brno**  
Dominikánské nám. 196/1  
602 00 Brno

inženýrská činnost:

**Brněnské vodárny a kanalizace a.s.**  
Pisárecká 555/1a  
603 00 Brno

Příjmení jméno	organizace	telefon	podpis
		e-mail	
ŠČUDLA RADIM	Gostket, s.r.o.	radim.schudla @ inkogy.com	
ŠMRZ JAKUB	DPMB a.s.	SMRZ @ DPMB.CZ	
Piřánek	BUB	724 532 776 piřanek @ bub.cz	
Pazdík	DPMB a.s.	603 47 95 78 pazdik @ dpm.b.cz	
IMC MOBI	ARCEMA S.P.O.	603 806 912 ARCEMA.SP@SEMAN.CZ	
Frýdoví Ekvie	BKON	735 876 965 frydov.ekvie @ bkcn.cz	
Frýdoví KA	BKON	603 211 2220 frydov @ bkcn.cz	
ČERMÁK MIROSLAV	BUE, a.s. - vod. provoz	606 715 401 mcermak @ buk.cz	
Mark Sykka	BVK, a.s.	msykka @ bvk.cz	
PAVEK KRAJČ	BUE, a.s.	724 14 14 40 pkrajc @ buk.cz	
JÍLEK MIROSLAV	JV PROJEKT VH s.r.o.	731 617 183 jilek @ jvprojektvh.cz	
		@	
		@	
		@	
		@	
		@	
		@	



projektant:  
**JV PROJEKT VH s.r.o.**  
Kosmákova 1050/49  
615 00 Brno

stavebník:  
**Statutární město Brno**  
Dominikánské nám. 196/1  
602 00 Brno

inženýrská činnost:  
**Brněnské vodárny a kanalizace a.s.**  
Pisárecká 555/1a  
603 00 Brno

#### Pozvání na jednání:

Brněnské komunikace a. s., Renneská 1a, 657 68 Brno  
Brněnské vodárny a kanalizace a. s. – útvar inženýrských služeb, Hybešova 254/16, 657 33 Brno  
Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno  
Statutární město Brno-OD, Kounicova 67, 601 67 Brno  
Statutární město Brno-OI, Kounicova 67, 601 67 Brno  
MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno  
Technické sítě Brno a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno  
Argema spol. s r.o., Cyrilská 359/16, 602 00 Brno

#### Přítomní jednání:

Kopie presenční listiny je přílohou tohoto záznamu.

#### Úvod

Jednání bylo svoláno za účelem koordinace akce BVK a.s. „Brno, Gajdošova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ s nově připravovanou akcí BKOM a.s. „Gajdošova II – souvislá údržba chodníků“, a to zejména z hlediska:

- Koordinace obnovy silnice I/42 s obnovou ploch za obrubou (chodníky, parkování, zeleň).
- Upřesnění požadavku TSB a.s. na částečnou výměnu kabelů veřejného osvětlení v rámci akce BVK resp. o celkové rekonstrukci VO.

#### Průběh a stanoviska

- 1) Zástupce BKOM a.s.:
  - V současné době probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na obnovu chodníků.
- 2) Zástupce projektanta JV PROJEKT VH s.r.o., Argema spol. s r.o.:
  - S rekonstrukcí chodníků a parkování se dříve neuvažovalo. Bylo nutno zachovat stávající spádové poměry v řešené vozovce. V rámci nově uvažované rekonstrukce chodníků a ploch za silniční obrubou je umožněno prověřit a případně zlepšit sklonové poměry silnice I. tř. s dopadem na odvodnění. To si vyžádá úpravy v podélném profilu komunikačního řešení a umístění vpustí. S ohledem na stávající minimální podélné sklony vozovky se projektant se zástupcem OD MMB shodl na tom, že prověření a případně návrh zvětšení podélného sklonu je vhodné řešení pro zlepšení stávajících odtokových poměrů ve vozovce I/42.
- 3) Zástupce MMB-OD:
  - Zástupce OD MMB upozornil na existující záměr úpravy přechodu, chodníku a parkování mezi ul. Hrozňatova a Kaleckého s doporučením informovat se na MČ.
- 4) Zástupce ŘSD ČR – závod Brno:
  - Platí vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.
- 5) Zástupce BVK a.s. – ÚIS:
  - Vzhledem ke koordinaci s obnovou chodníků a z toho vyplývající úpravou technického řešení je možné zažádat o termínový dodatek.

#### Doplnění záznamu z jednání

TSB a.s. – samostatné jednání 14. 9. 2017 na TSB (Ing. Vraná, Ing. Cigánek, p. Jílek)

Vzhledem k připravované obnově chodníků, TSB provedou obnovu svého zařízení, a to takto:


1. Projektovou dokumentaci na obnovu veřejného osvětlení zajistí TSB.
2. Projektant k+v poskytne na vyžádání projektantovi TSB potřebné podklady pro koordinaci.
3. Stávající stožáry (5ks), které jsou nyní v kolizi se stávajícími kanalizačními a vodovodními přípojkami budou demontovány a po dokončení stavby kp+vp budou osazeny do míst, dle projektu TSB. Náklady na tuto úpravu budou zahrnuty v PD rekonstrukce k+v.

projektant:  
**JV PROJEKT VH s.r.o.**  
Kosmákova 1050/49  
615 00 Brno

stavebník:  
**Statutární město Brno**  
Dominikánské nám. 196/1  
602 00 Brno

inženýrská činnost:  
**Brněnské vodárny a kanalizace a.s.**  
Pisárecká 555/1a  
603 00 Brno

**Záznam z jednání zpracoval dne 21. 9. 2017**

  
Miloslav Jílek, Ing. Leo Vychodil

**Rozdělovník:**

organizace, firma	Zástupce	adresa	adresa elektronické pošty
Brněnské komunikace a.s.	Ing. Vyskočil	Renneská 1a, 657 68 Brno	<a href="mailto:vyskocil@bkom.cz">vyskocil@bkom.cz</a>
Brněnské vodárny a kanalizace a.s. – UIS	Marek Syka	Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno	<a href="mailto:msyka@bvk.cz">msyka@bvk.cz</a>
Statutární město Brno - OD	Ing. Tomáš Burian	Kounicova 67, 601 67 Brno	<a href="mailto:burian.tomas@brno.cz">burian.tomas@brno.cz</a>
Statutární město Brno - OI	Ing. Petr Hudec	Kounicova 67, 601 67 Brno	<a href="mailto:hudec.petr@brno.cz">hudec.petr@brno.cz</a>
Ředitelství silnic a dálnic ČR	Ing. Jan Nettig	Šumavská 33, 659 77 Brno	<a href="mailto:jan.nettig@rsd.cz">jan.nettig@rsd.cz</a>
Technické sítě Brno a.s.	Ing. Vraná	Barvířská 5, 602 00 Brno	<a href="mailto:vrana@tsb.cz">vrana@tsb.cz</a>
ARGEMA spol. s r.o.	Ing. Leo Vychodil	Cyrilská 359/16, 602 00 Brno	<a href="mailto:argema.sro@seznam.cz">argema.sro@seznam.cz</a>
JV PROJEKT VH s.r.o.	Miloslav Jílek	Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno	<a href="mailto:jilek@jvprojektvh.cz">jilek@jvprojektvh.cz</a>

**Presenční listina - přílohou záznamu**



projektant:





**JV PROJEKT VH s.r.o.**  
Kosmákova 1050/49  
615 00 Brno

stavebník:

**Statutární město Brno**  
Dominikánské nám. 196/1  
602 00 Brno

inženýrská činnost:

**Brněnské vodárny a kanalizace a.s.**  
Pisárská 555/1a  
603 00 Brno

Příjmení jméno	organizace	telefon	podpis
		e-mail	
NETTIG JAN	ŘSD ČR, z.s.	725 921 557 jan.nettig @ rsd.cz	
BURIAN Tomáš	OD MMB	542 175 446 burian.tomas@brno.cz	
HUSEL PETER	DI BMB	542 175 446 husec.petr@brno.cz	
Marek Sylka	BSK a.s.	msylka@bsk.cz	
Vyskočil Ladislav	BKOM - AIS	603 448 336 vyskočil@bkom.cz	
VYCHOŠIL	ARCEPA S.p.o.	603 606 912 ARCEPA.SPO@ETNAU.CZ	
JÍLEK MILOSLAV	JV PROJEKT VH s.r.o.	731 617 183 jilek @ jrprojektvh.cz	
		@	
		@	
		@	
		@	
		@	
		@	
		@	
		@	
		@	
		@	
		@	