

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Datovou zprávou

Číslo jednací: KHSJM 50126/2021/BM/HOK
Spisová značka: S – KHSJM 47305/2021
Č. j. odesílatele: -

Vyřizuje: Ing. Petr Plaček
Tel.: 545 113 049
Email: petr.placek@khsbrno.cz

Paní
Ing. arch. Jana Packová
IČO: 643 05 872

Neumannova 935/10a
602 00 Brno
ID datové schránky: yckw866

V Brně dne 19. srpna 2021

Brno, Kalová, „Přestavba železničního uzlu Brno, prodloužení ulice Kalová, k.ú. Kalová“, dokumentace pro stavební řízení – závazné stanovisko

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska pro stavební řízení, podané dne 6. srpna 2021 paní Ing. arch. Janou Packovou, IČO: 643 05 872, Neumannova 935/10a, 602 00 Brno, která na základě plné moci zastupuje stavebníka Statutární město Brno, IČO: 449 92 785, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK s provedením stavby „Přestavba železničního uzlu Brno, prodloužení ulice Kalová, k.ú. Kalová“, která je umístěna na pozemcích p.č. 1011, 1012/1, 1012/2, 1012/4, 1013/1, 1005, 1009/2, 1022, 1053/1, 1053/2, 1060, 1061, 1062 a 1066/1 v k.ú. Komárov (Brno),

s o u h l a s í.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. váže KHS JmK vyslovený souhlas na splnění těchto podmínek:

- Před uvedením stavby do užívání bude KHS JmK investorem předložen doklad o tom, že při stavbě vodovodu byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. Podmínka byla stanovena v souladu s § 5 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.
- Před uvedením stavby do užívání zajistí investor provedení laboratorního rozboru vzorku vody, prokazující jakost pitné vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola budou zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace. Výsledky rozboru vody budou

předloženy KHS JmK k posouzení. Současně budou uvedeny přesná místa odběru vzorků. Podmínka byla stanovena v souladu s § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.

Odůvodnění:

Předložená dokumentace zpracovaná ke stavebnímu řízení společností Ateliér DPK, s.r.o., IČO: 253 48 817, Šumavská 416/15, 602 00 Brno z března 2021 řeší stavbu „Přestavba železničního uzlu Brno, prodloužení ulice Kalová, k.ú. Kalová“, která je umístěna na pozemcích p.č. 1011, 1012/1, 1012/2, 1012/4, 1013/1, 1005, 1009/2, 1022, 1053/1, 1053/2, 1060, 1061, 1062 a 1066/1 v k.ú. Komárov (Brno).

Předmětem předložené dokumentace je prodloužení ul. Kalová, Brno. Komunikace je navržena v délce 185 m a šířky 7 m. Komunikace bude obousměrná. Podél komunikace jsou vedeny pásy zeleně šířky 2,5 m určené pro odvodnění. Součástí stavby je i vybudování chodníků, kanalizace a nového vodovodu. Vodovod je navržen z litinového potrubí DN 250 v délce 187,0 m. Vodovod bude zakončen koncovým hydrantem H3. V rámci řadu jsou navrženy další dva podzemní hydranty.

Na základě skutečností uvedených v předložené dokumentaci a po zhodnocení zdravotních rizik mohlo být vydáno souhlasné závazné stanovisko k předmětné stavbě.

Pozn. Předložená projektová dokumentace, která je součástí žádosti zůstává uložena ve spise KHS JmK.

(podepsáno elektronicky)

v z. Ing. Petr Plaček

MUDr. Jana Derková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
pracoviště Brno – město

Rozdělovník:

1. adresát
2. KHS JmK – spis