

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.: MMB/ 0206490/2023

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Jana Indrová

TELEFON:

+420 542 174 178

FAX:

+420 542 174 055

E-MAIL:

Indrova.jana@brno.cz

DATUM:

21.04.2023

POČET LISTŮ:

01

Úřad městské části

Brno – Královo Pole

Odbor územního a stavebního
řízení

Palackého tř. 59

612 93 Brno

„Brno, retenční nádrž Červený mlýn“ – žádost o vydání změny územního rozhodnutí č. 213

Pro stavbu „Brno, retenční nádrž Červený mlýn“ vydal stavební úřad Městské části Brno-Královo Pole, Odbor územního a stavebního řízení, dne 1. července 2018 územní rozhodnutí č. 213, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím ze dne 10. srpna 2021.

Základní změna původní projektové dokumentace (DUR vypracovaná společností AQUATIS a.s. v 04/2019, dále jen DUR) spočívá v redukci navrženého jmenovitého objemu 26.000 m³ na nový jmenovitý objem 15.000 m³. Součástí této změny je i vypuštění původně navrženého otevřeného poldru, jehož objem (2200 m³) se v původní DUR započítával do jmenovitého objemu retenční nádrže (dále jen RN).

Tato primární změna vyvolává změny sekundární (úprava tvaru RN, změna příjezdu, úprava polohy provozního domku, změna sadových úprav, apod.), které bylo do DUR nezbytné zapracovat, aby byla zachována funkčnost navrhovaného díla i v jeho redukované podobě.

V rámci nově zpracované změnové dokumentace nedochází nikde k dotčení nových parcel. Tam, kde to dává smysl, byly převzaty texty z DUR z 04/2019. Nově byl doplněn text popisující navržené změny a úpravy. Nově a nad rámec původního zadání bylo nutno rovněž zajistit vydání rozhodnutí Odboru dopravy MMB o připojení sjezdu na ulici Sportovní včetně zrušení původního sjezdu na ulici Sportovní.

V příloze předkládáme žádost o vydání změny územního rozhodnutí a přikládáme 2 x kompletní změnovou dokumentaci pro ÚR „Brno, retenční nádrž Červený mlýn“, zpracovanou firmou AQUA PROCON s.r.o. v 10/2021.

S pozdravem



Ing. Tomáš Pivec, MBA

vedoucí Odboru investičního MMB

Přílohy:

projektová dokumentace (paré č. 1 a 2) již byla předána