

Č. j.: WSB-1802/2023  
V Brně dne 6. 9. 2023

## **VYSVĚTLENÍ č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU**

**Název veřejné zakázky:** „*Waldorfská škola Brno – demonstrační stůl a digestoř*“

**Režim veřejné zakázky:** dle ust. XI směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

**Dostupnost zadávací dokumentace:** zveřejnění na profilu zadavatele

**Zadavatel:** Statutární město Brno,

Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola,  
příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno

IČO: 751 56 237

DIČ: CZ75156237

Adresa pro doručování: Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a  
mateřská škola, příspěvková organizace,  
Plovdivská 2572/8, Brno

Kontaktní osoba: Ing. Martina Horáková, tel. 608 866 968,  
e-mail: [horakova@waldorf-brno.cz](mailto:horakova@waldorf-brno.cz)

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle par. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) veřejnou zakázku malého rozsahu, a to zveřejněním na profilu zadavatele dne 29. 8. 2023.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel následující dotaz k obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá takto:

### **Dotaz č. 1**

k bodu zadávací dokumentace - "skříňka s elektrickým panelem (š 45-60 cm) obsahující regulované zdroje (2x zásuvku 230V, zdířky na stejnosměrný proud 0-24V, vč. hlavního vypínače"

Dotaz zní: jaké parametry má mít regulovaný zdroj?

### **Odpověď na dotaz č. 1**

Regulovaný zdroj = certifikovaný zdroj napětí s plynulou regulací napětí 0-24V pro SS +ST proud, s centrálním vypínačem, proudovým chráničem a jističem.

### **Dotaz č. 2**

k bodu zadávací dokumentace - skříňka (š 50-60 cm) s odvětráním na 10 litrovou PB láhev s vývodem plynu na stůl a plynovým dvojventilem na připojení plynového kahanu

Dotaz zní: kdo dodává 10l PB lahev a plynový kahan?

### **Odpověď na dotaz č. 2**

PB 10l lahev i plynový kahan pořídí škola jako zadavatel.

### **Dotaz č. 3**

k bodu zadávací dokumentace... "vývodné potrubí pod stropem a přes fasádu ven"

Dotaz zní: kdo dělá vývod přes fasádu a límec na vnitřní a venkovní otvor?

### **Odpověď na dotaz č. 3**

Vývod přes fasádu včetně límce provede odborná firma. Není součástí této veřejné zakázky. Zajistí zadavatel.

### **Dotaz č. 4**

k bodu zadávací dokumentace - Projektová dokumentace

- přípravné práce nutné pro řádné fungování demonstračního učitelského stolu a digestoře (přivedení vody, odpadů, elektřiny a další)

- včetně umístění otvoru do fasády pro připojení digestoře

Dotaz zní: Jaký stupeň projektové dokumentace má být předložen? Nebo se míní jen nákres a popis pro profese?

### **Odpověď na dotaz č. 4**

Projektovou dokumentací se rozumí nákres, podle kterého odborná firma nachystá vývody elektřiny, odpadu a vody na místech, kde budou připojeny k demonstračnímu stolu, resp. digestoři. Současně podle nákresu bude proveden vývod přes fasádu. Předpokládá se vytvoření pódia, pod kterým se povede elektřina, odpad a voda. Od dodavatele digestoře a demonstračního stolu se tedy očekává výkres s rozměry a rozkresleným umístěním připojení ke zdrojům vody, energie a odpadu + určení místa pro vývod přes fasádu.

Jelikož nedošlo v zadávací dokumentaci ke změně, lhůta pro podání nabídek 8. 9. 2023 do 10:00 hodin zůstává beze změn.

.....  
Mgr. Tomáš Jedlička  
ředitel školy