


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM VODOVODU

M 1:25




TABULKA ROZMĚRŮ VODOVODU:							
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	80	100	150	200	250	300
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DE	98	118	170	222	274	326
VÝŠKA PODSYPU	[mm]	100	100	100	100	100	100
ŠÍŘKA VÝKOPU	Š [mm]	1000	1000	1000	1000	1000	1000
TABULKA KUBATUR 1bm VODOVODU (bez pažení):							
VODOVOD	[m³]	0,498	0,518	0,570	0,622	0,674	0,726
TROUBA	[m³]	0,008	0,011	0,023	0,039	0,059	0,083
OBSYP TROUBY	[m³]	0,390	0,407	0,447	0,483	0,515	0,543
PÍSKOVÝ PODSYP	[m³]	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA POLOHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYTÝČIT A OVĚŘIT RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.
- VZNIKLÁ ŠTĚRBINA MEZI PAŽENÍM A ROSTLOU ZEMINOU BUDE VYPLNĚNA OBSYPEM TAK, ABY PAŽENÍ AKTIVNĚ PŮSOBIL NA OKOLNÍ TERÉN.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM PROVIZORNÍHO VODOVODU - PE100-SDR11

M 1:25



TABULKA ROZMĚRŮ VODOVODU:									
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DA	32	40	50	63	75	90	110	225
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	26	32,6	40,8	51,4	61,4	73,6	90	184
VÝŠKA PODSYPU	[mm]	50	50	50	50	50	50	50	50
ŠÍŘKA VÝKOPU	Š [mm]	600	600	600	600	600	600	600	600
TABULKA KUBATUR 1bm VODOVODU:									
VODOVOD	[m³]	0,495	0,492	0,487	0,482	0,478	0,472	0,465	0,439
TROUBA	[m³]	0,001	0,001	0,002	0,003	0,004	0,006	0,010	0,040
DOSYPÁNÍ ŠTĚRKEM	[m³]	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
ZÁSYP	[m³]	0,344	0,340	0,336	0,329	0,323	0,316	0,306	0,250
PÍSKOVÝ PODSYP	[m³]	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030

<div><div>PROKAN</div><div>smart s.r.o.</div></div>			PROKAN smart, s.r.o. Píškova 585/4, 635 00 Brno www.prokansmart.cz		Stavebník: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			
Vedoucí projektu:		Vypracoval:		Schválil:		Inženýrská činnost:		
Ing. Tomáš Frajt		Ing. Tomáš Frajt		doc. Ing. Petr Hlušítk, Ph.D.		Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno		
Akce: Brno, Táboorského nábřeží - drobná rekonstrukce vodovodu						Měřítko:		1:25
						Datum:		08/2023
						Stupeň PD:		PS
						Číslo zakázky:		23 094
						Paré:		Číslo přílohy:
Příloha: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM								D.1.5