

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 44992785



Název veřejné zakázky:

„ Fotbalové centrum Brno-Lužánky – zázemí hřiště s umělou trávou “

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona podle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Zadavatel obdržel dne 16. 11. 2023 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 a dne 20. 11. 2023 žádost č. 5 výše uvedené veřejné zakázky a poskytuje toto

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Žádost č. 4

Dobrý den, žádáme Vás o doplnění parametrů FVE (výkon panelů, kapacitu baterií, výkon měniče). Děkujeme

Odpověď:

Vše je uvedeno v dokumentu Záz._DPS_D.101.06_01_ELI_Technická zpráva_00

Žádost č. 5

1) Dle PBŘ jsou obvodové stěny nehořlavý systém, ale ve specifikaci skladeb je ve stěnách dřevěný rošt pro uchycení izolace. Jakého podkladu se máme držet?

Odpověď:

Rošt slouží pouze pro uchycení minerální vaty, tedy nemá nosnou funkci, tedy navržená skladba splňuje požadavek na DP1. Zhotovitel může dodat svoji skladbu, ovšem musí být splněny parametry obvodové stěny EW 15/DP1, požadavek na vnější povrch omítka a vnitřní povrch SDK, požadavek na součinitel prostupu tepla $U=0,169$ W/m²K.

2) Ve skladbách stěn je pod polystyrenem trapézový plech. Standardně dáváme v případě zateplené fasády podklad pod polystyren cetris desku tl.10 mm. Lze takto nabídnout?

Odpověď:

Ano.

3) Ve výpisu dveří jsou dveře D04, D05, D13 uvedeny jako částečně prosklené s rozměrem 700-800/1970 mm dále pokračuje stejný popis jako u všech vnitřních dveří, ale jedná se o dveře v HPL sanitárních příčkách (kabinkách). Tyto se s prosklením nedělají. Mají být plné?

Odpověď:

Jedná se o chybu, ano tyto dveře mají být plné bez prosklení ve standardu sanitárních příček.

4) Vzhledem k počtu doplnění prodlouží zadavatel lhůtu k podání nabídek?

Odpověď:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek končí 30. 11. 2023 ve 13:00 hod.

V Brně, dne 22. 11. 2023

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna