

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 44992785



Název veřejné zakázky:

„ Fotbalové centrum Brno-Lužánky – zázemí hřiště s umělou trávou “

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona podle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Zadavatel obdržel dne 22. 11. 2023 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 výše uvedené veřejné zakázky a poskytuje toto

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Žádost č. 6

Jsou v sanitárních kontejnerech keramické obklady stěn nebo pouze voděodolné nátěry?

Odpověď:

Dle standardu dodávky kontejnerů, řádek stěny: obklad stěn SDK, malba, v dotčených prostorech keramický obklad.

Dle půdorysu 1NP: m.č. 1.05 a 1.02 Keramický obklad, ostatní místnosti malba.

Závěr: v m.č. 1.05 a 1.02 je na stěnách keramický obklad do výšky stropu, v ostatních místnostech voděodolné nátěry.

V Brně, dne 27. 11. 2023

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna