

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 44992785



Název veřejné zakázky:

„ Fotbalové centrum Brno-Lužánky – zázemí hřiště s umělou trávou “

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona podle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Zadavatel obdržel dne 29. 11. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 a žádost č. 9 výše uvedené veřejné zakázky a poskytuje toto

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Žádost č. 8

Ve výkaze výměr je na listu UV montáž 10 ks klimatizačních jednotek, dodávka však počítá pouze s 9 ks. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Opraveno v soupise prací, platí 9 ks.

Žádost č. 9

Jedná se o rozpor ve fotovoltaice, kdy v technické zprávě v bodě 7 uvádí, že "Systém FVE je navržen bez možnosti akumulace energie do baterie." Ve výkresu PŮDORYS-FOTOVOLTAIKA je však v místnosti 1.07 zakreslena Baterie pro fotovoltaiku. Jedná se zde tedy o disproporci a potřeboval bych tedy vědět odpověď, zda máme pro FVE naceňovat i baterii nebo nikoliv.

Odpověď:

Baterie byla ze soupisu prací odstraněna – viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, žádost 7/2.

Zadavatel v souvislosti s výše zmíněnými změnami zveřejňuje revidovaný soupis prací v souboru **Priloha_3b_soupis prací REVIZE 2.xlsx** se zapracovanými změnami (dále jen „revidovaný soupis prací“).

Předchozí zveřejněné verze soupisu prací se tímto stávají neplatnými a k ocenění je nutno použít pouze revidovaný výkaz výměr.

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek končí 8. 12. 2023 v 10:00 hod.**

V Brně, dne 4. 12. 2023

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna