

Zadavatel:
Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 44992785



Název veřejné zakázky:

„III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora – rekonstrukce provozní budovy“

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

dle ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Dotaz č. 21 :

Výkaz výměr D.1.2.4.4_VV_ZTI_2020

p.č.

161 PC04 Nádoby válcové tlak.stojaté nerez,PN 1,0, 400 l soubor 1,00000

162 PC05 Nádoby válcové tlak.stojaté nerez,PN 1,0, 600 l soubor 1,00000

Výkaz výměr D.1.2.4.1_VV_UT_2020

p.č.

31 484-11 Akumulační nádoba 400 l, nerez, průměr 700 mm, výška 1500 mm kus 1,00

32 484-12 Akumulační nádoba 600 l, nerez, průměr 750 mm, výška 1600 mm kus 1,00

Nejsou tyto položky duplicitní? Prosíme o prověření a případnou opravu výkazů ZTI a UT.

Odpověď na dotaz č. 21:

Opraveno ve výkazu výměr ZTI – položky smazány viz. **Priloha_1b_soupis prací Wellness KH oprava_4**, kde byl opraven výkaz výměr ZTI.

Dotaz č. 22:

Výkaz výměr D.1.2.4.4_VV_ZTI_2020

p.č.

156 724241199U00 Odstředivý lapač kalů, nerez, d17 vč. montáže a dopravy dle Z15 v.č.

D.1.2.4.4.14 soubor 2,00000. Zde je uveden výkres č. D.1.2.4.4.14. Pod tímto názvem jsou ale akumulční nádrže.

Prosíme o dodání správného výkresu a opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 22:

Ve výkazu výměr upraveno číslo výkresu, správně má být výkres č. D.1.2.4.4.19. viz.

Priloha_1b_soupis_praci_Wellness_KH_oprava_4, kde byl opraven výkaz výměr ZTI.

Dotaz č. 23:

Výkaz výměr D.1.2.4.4_VV_ZTI_2020

p.č.

168 PC11 Čerpací stanice ATS 1 +ATS 2 dle Z3 v.č. D.1.2.4.4.14 kpl 2,00000. Zde je uveden výkres č. D.1.2.4.4.14. Pod tímto názvem jsou ale akumulční nádrže.

Prosíme o dodání správného výkresu a opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 23:

Ve výkazu výměr upraveno číslo výkresu, správně má být výkres č. D.1.2.4.4.19. viz.

Priloha_1b_soupis_praci_Wellness_KH_oprava_4, kde byl opraven výkaz výměr ZTI.

Dotaz č. 24:

Výkaz výměr D.1.2.4.4_VV_ZTI_2020

p.č.

172 PC15 Dávkování ClO₂, vč. nádoby, ledničky a zaučení obsluhy dle Z2 v.č. D.1.2.4.4.14 soubor 2,00000. Zde je uveden výkres č. D.1.2.4.4.14. Pod tímto názvem jsou ale akumulční nádrže.

Prosíme o dodání správného výkresu a opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 24:

Ve výkazu výměr upraveno číslo výkresu, správně má být výkres č. D.1.2.4.4.19. viz.

Priloha_1b_soupis_praci_Wellness_KH_oprava_4, kde byl opraven výkaz výměr ZTI.

Dotaz č. 25:

Výkaz výměr D.1.2.4.4_VV_ZTI_2020

p.č.

119 PC03 Úpravna vody fyzikální dle Z 12 v.č. D.1.2.4.4.14 kpl 4,00000

p.č.

173 PC16 Fyzikální úprava vody nanotechnologie dle Z13 v.č. D.1.2.4.4.14 soubor 6,00000

Ve schématu vodovodu jsme našli pouze fyzikální úpravnu vody nanotechnologie.

Prosíme o prověření, zda jsou nutné úpravny vody nanotechnologie – dle odborných firem se tyto úpravny používají hlavně ve zdravotnictví a tam, kde je potřeba speciálně upravená voda pro použití a výrobu např. injekčních stříkaček atd.

Pokud by projektant trval na nanotechnologii – je potřeba doprojektovat a doplnit do výkazu všechny komponenty a parametry, tak aby byla úpravna funkční a šla ocenit.

Taktéž prosíme o úpravu výkazu výměr a úpravu výkresu schéma vodovodu.

Odpověď na dotaz č. 25:

Položku č. 173 vymazána a v popisu vynechána nanotechnologie. Počet kusů 4. Opraven výkres D1.2.4.4.12_vyrez_schema_vodovodu (odstraněno slovo nanotechnologie z popisu úpravny vody) viz. **Priloha_1b_soupis_praci_Wellness_KH_oprava_4**, kde byl opraven výkaz výměr ZTI, a dále výkres **D1.2.4.4.12_vyrez_schema_vodovodu_oprava**.

Dotaz č. 26:

Výkaz výměr D.1.2.4.4_VV_ZTI_2020

p.č.

178 Pol__176 Čerpací agregát splašk. vod, 2 čerpadla vč. dopravy a MTZ dle Z1 v.č. D.1.2.4.4.18 kpl

1,00000

Zde je uvedeno dle Z1. Pod tímto názvem je ale 7 ks PP nádrží.

Prosíme o dodání správného popisu a opravu výkazu výměr. Vzhledem k velkým nesrovnalostem ve výkaze ZTI prosíme o celkovou kontrolu.

Odpověď na dotaz č. 26:

Opraven popis na Z16, v.č. D.1.2.4.4.19 viz., kde byl opraven výkaz výměr ZTI a výkres číslo **D.1.2.4.4.19_Standardy oprava.**

Jedná se pouze o špatné odkazy na popisy zařízení v příloze D.1.2.4.4.19, příloha opravena a také přiložena.

Přílohy:

- 1) Priloha_1b_soupis praci oprava_4
- 2) D.1.2.4.4.14_vyrez schema vodovodu oprava
- 3) D.1.2.4.4.19_Standardy oprava

V Brně dne
za statutární město Brno

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna