

Pozn.: Stávající patky trubního uložení (cca 28 ks) budou zkráceny, ošetřeny a bude na ně přivařena nová ocelová podpěra (vnitřní průměr min. 500 mm, L=180 mm)

Před zahájením prací je nutné zřízení bezpečnostní obslužné lávky v prostoru pod stávající konstrukcí nesoucí potrubí!

k.ú. Bystrc, Komín

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247
www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.	Zodpovědný projektant: Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.	Vypracoval: Ing. Josef Maun	
MÚ (OÚ): Brno-Bystrc, Brno-Komín	Kraj: Jihomoravský	Datum:	4/2022
Investor: Stat. město Brno v zastoupení BVK, a.s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno		Stupeň:	DUSP
Zakázka: Brno, Obvodová (Bystrcký most) drobná rekonstrukce vodovodu		Číslo zakázky:	4648/2021
		Měřítko:	1:20
		Počet formátů A4:	2 Č. kopie:
Obsah: Vzorový řez uložení potrubí na mostě		Číslo přílohy: D.6	Revize: -