

Korespondenční adresa:

**Správa a údržba silnic JMK,  
oblast střed  
Ořechovská 541/35  
Horní Heršpice  
619 00 Brno**

**D-Plus projektová a inženýrská a.s.  
Ing. Miroslava Císařová**

Sokolovská 16/45A

**186 00 Praha 8**

Váš dopis ze dne	Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje/linka	V Brně dne
15.09.2022		19219/2022/HrMi	Michaela Hronová/547120427 michaela.hronova@susjmk.cz	23.09.2022

**Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavbě „II/384 ul. Obvodová, III/3846 ul. Bystrecká, město Brno – Brno, Obvodová (Bystrecký most) – drobná rekonstrukce vodovodu“ k územnímu rozhodnutí (souhlasu) a stavebnímu povolení, k ZUK pro umístění sítí.**

Investor: Statutární město Brno

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen SÚS JMK), obdržela dne 22.9.2022 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu rozhodnutí (souhlasu) a stavebnímu povolení, k ZUK pro umístění sítí ke stavbě „**Brno, Obvodová (Bystrecký most) – drobná rekonstrukce vodovodu**“.

SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č.j.: 427/09/Z 8 ze dne 17.9.2009), mimo jiné, oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem zřizovatele, zastupovat a jednat jeho jménem ve správních řízeních.

Podle předložené projektové dokumentace (situace stavby) se jedná o rekonstrukci vodovodu v k.ú. Bystrc, město Brno. Rekonstrukce bude provedena ve stávající trase. Trasa povede z větší části podél tramvajové trati, pouze na začátku úseku zasáhne otevřeným výkopem do silničního tělesa II/384 ul. Obvodová.

**Stavbou bude dotčen majetek Jihomoravského kraje, a to:**

- Silnice č. II/384 ul. Obvodová v km staničení cca 9,850 na pozemku p.č. 1713/294 v k.ú. Bystrc (ve vlastnictví České republiky (ÚZSVM)).

Upozorňujeme na připravovanou stavbu Statutárního města Brna a SÚS JMK „III/384 MÚK Kamenolom“, kdy doporučujeme zkoordinovat přípravu obou staveb.



- Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.
- Výstavbou dojde k zásahu do silničního tělesa, v tomto případě je nutno postupovat dle zák. č. 13/1997 Sb.

**Silnice č. II/384 bude dotčena následujícím způsobem:**

**Rekonstrukce vodovodu:**

- příčným výkopem ve vozovce v délce cca 4 m v km staničení cca 9,850 (p.č. 1713/294) mimo pozemku JMK

**Podmínky pro realizaci:**

- Nesmí dojít k dotčení paty svahu silnice III/3846 ul. Bystrečká
- Nesmí dojít k dotčení konstrukce mostu ev.č. 384-003
- Během výkopových prací nesmí dojít k poškození mostu ev.č. 384-003, zejména základů. V případě jakékoliv škody na mostě budou tyto škody ze strany správce mostu vyčísleny a neprodleně odstraněny na náklady investora akce. Před zahájením prací požadujeme být přizváni k vytýčení trasy u mostu a následně po provedení výkopu před uložením potrubí do rýhy. Kontaktní osoba pan Rudolf Milerski, tel. 547 120 425, 603 450 323, email: [rudolf.milerski@susjmk.cz](mailto:rudolf.milerski@susjmk.cz).
- Po dokončení stavby požadujeme dodat jedno paré projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DPS) s geodetickým zaměřením uložení vodovodu v blízkosti mostu ev.č. 384-003
- Musí být dodrženy technické a realizační podmínky ze dne 08.09.2022 č.j. BKOM/20532/2022, které vám vydaly Brněnské komunikace na základě pověření SOD, kterou tuto činnost pro SÚS JMK vykonávají.

**Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námitky k umístění a realizaci stavby v souladu s předloženou dokumentací, k vydání územního rozhodnutí (souhlasu) a stavebního povolení, k vydání ZUK pro umístění sítí.**

Toto stanovisko platí jeden rok, bude součástí dokumentace stavby a zhotovitel stavby bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.

S pozdravem

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje*  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
IČO: 709 32 581


**Ing. Vojtěch Vybíral**

ředitel odboru Střed

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Příloha: potvrzený výkres Situace obnovy povrchu C.4.

Na vědomí: Brněnské komunikace, a.s. Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno



# LEGENDA:

## NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

— VODOVOD

## STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

— VODOVOD (BVK)  
 — KANALIZACE DEŠŤOVÁ (BVK)  
 — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (BVK)  
 — TRAMVAJOVÉ KOLEJE/NEZAMĚŘENÉ

— hranice katastrálního území  
 — hranice výkopu  
 — podzemní objekt  
 — hranice zboru  
 — obnova povrchu – zeleň  
 — obnova povrchu – asfaltová silnice

k.ú. Bystřec, Komin

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

**d plus**  
 PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín  
 tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247

www.d-plus.cz  
 d-plus@d-plus.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.	Zodpovědný projektant: Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.	Vypracoval: Ing. Josef Maun
MÚ (OÚ): Brno-Bystřec, Brno-Komin	Kraj: Jihomoravský	Datum: 4/2022
Investor: Stat. město Brno v zastoupení BVK, a.s. Pšárecká 555/1a, 603 00 Brno	Stupeň: DUSP	
Zakázka: Brno, Obvodová (Bystřický most) drobná rekonstrukce vodovodu	Číslo zakázky: 4648/2021	
	Měřítko: 1:250	
	Počet formátů A4: 4	Č. kopie: -
Obsah: Situace obnovy povrchu	Číslo přílohy: C.4	Revize: -

Správa a údržba silnic  
 Jihomoravského kraje,  
 příspěvková organizace kraje  
 Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
 IČO: 709 32 581 (23)

Příloha ke stanovisku  
 č.j. 19219/20.22/HRMI  
 ze dne 23.9.2022  
 Michaela Hronová