

VÁŠ DOPIS Č. J.: 1016/2022
ZE DNE: 4. 7. 2022
NAŠE Č. J.: MMB/0359875/2022
SPIS. ZN.: OI/MMB/0359875/2022
VYŘIZUJE: Ing. Pavla Volešová, Vlasta Jágerová,
Ing. Václav Kilián, Mgr. Jana Boleloucká
TELEFON: +420 542 174 451, 542 174 505,
542 174 716, 542 174 515
E-MAIL: volesova.pavla@brno.cz,
jagerova.vlasta@brno.cz,
kilian.vaclav@brno.cz,
boleloucka.jana@brno.cz
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrn
DATUM: 20. 7. 2022
POČET LISTŮ: 2

D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.
Ing. Miroslava Císařová
Sokolovská 16/45A
186 00 Praha

**Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu
Brno, Obvodová (Bystrcký most) - drobná rekonstrukce vodovodu**

Vážená paní,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) **nemá námitek k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu: **Brno, Obvodová (Bystrcký most) - drobná rekonstrukce vodovodu**, dle předložené dokumentace zpracované v dubnu 2022:

1. Investiční záměry

OI MMB Oddělení předprojektové přípravy staveb a kontroly zajišťující přípravu investiční výstavby statutárního města Brna (vyřizuje Ing. Pavla Volešová):
eviduje v předmětné lokalitě investiční záměr **II/384 Brno-Bystrc MÚK Kamenolom** a **požaduje** jej respektovat.

2. Koordinace výkopových prací

V souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna (dále SMB) č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2014 (dále vyhláška 8/2009), OI MMB **zařadil** stavbu do koordinačního harmonogramu

výkopových prací ve městě Brně (dále harmonogram) pod číslem **40380 v termínu od 1. 3. 2022 do 30. 11. 2023** a požaduje splnění těchto podmínek (vyřizuje Vlasta Jágerová):

- 2.1 Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009.
- 2.2 Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období, tj. od 1. 12. kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku.
- 2.3 Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu:
 - **Souvislá údržba vozovky ul. Obvodová**, investor Brněnské komunikace a.s., realizace 2022;
 - **Lokální údržba vozovky ul. U zoologické zahrady**, investor Brněnské komunikace a.s., realizace 2022;

Upozorňujeme, že po dokončení akcí: Souvislá údržba vozovky ul. Obvodová a Lokální údržba vozovky ul. U zoologické zahrady, nebude možno zasahovat výkopovými pracemi do nových komunikačních ploch, které budou po dobu min 4. let v ochranné lhůtě.

 - **RTT při ulici Obvodová** (ZOO-smyčka Rakovecká), investor Dopravní podnik města Brna a.s., realizace 2023;
- 2.4 Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.
- 2.5 Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření skutečného provedení stavby.

Platný harmonogram je k dispozici na úřední desce na webové adrese:

<http://edeska.brno.cz/eDeska/> - Kategorie Koordinační harmonogramy výkopových prací.

3. Vodohospodářská infrastruktura

OI MMB, jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury SMB, **požaduje** splnění těchto podmínek (vyřizuje Ing. Václav Kilián):

- 3.1 Bude respektováno vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále BVK) zn. BVK/12823/2022 ze dne 13.07.2022.
- 3.2 Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Při projektování a realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 3.4 Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro vodovodní síť“, „Městských standardů pro kanalizační zařízení“ a v nich uvedené normy.

4. Veřejné osvětlení

OI MMB, jako zástupce vlastníka veřejného osvětlení SMB, **požaduje** splnění těchto podmínek (vyřizuje Mgr. Jana Boleloucká):

- 4.1 Bude respektováno vyjádření obstaravatele veřejného osvětlení společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost (dále TSB).

4.2 Z hlediska ochranného pásma veřejného osvětlení požadujeme respektovat ustanovení "Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna".

4.3 Při projektování a realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo stavby, pod kterým je zařazena v harmonogramu, tj. 40380.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního