

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

Veřejná zakázka:

„Výměna tobogánu v Aquaparku Kohoutovice“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 19. 2. 2024

Žádost č. 1 ze dne 14. 2. 2024

Vážený Zadavateli,

dne 1. 2. 2024, pod systémovým číslem zakázky P24V00000022, byla uveřejněna na profilu zadavatele zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „Výměna tobogánu v Aquaparku Kohoutovice“.

Zadavatel dle odst. 8.1.1 Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace, požaduje záruční dobu na Stavbu v délce 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí Stavby Objednatel v rámci Přejímacího řízení; záruka na Stavbu se vztahuje na všechny její stavební části (vč. tubusu tobogánu).

Stavba však mj. obsahuje i části – zařízení, na které dávají výrobci nebo dovozci samostatný záruční list. Z toho důvodu žádáme Zadavatele, o akceptaci záruční doby u těchto prvků dle záručních listů, tedy min. v délce 24 měsíců.

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje, že smlouva nebude ve výše uvedeném smyslu měněna. Zadavatel nadále trvá na záruční době v rozsahu 60 měsíců na předmět plnění (ve smyslu odst. 8.1 smlouvy o zpracování projektové dokumentace, zajištění dalších záležitostí a o provedení stavby).

Případné zvýšené náklady s tímto spojené dodavatel promítne do nabídkové ceny.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 22. 2. 2024

Žádost č. 2 ze dne 19. 2. 2024

Vážený Zadavateli,

dne 1. 2. 2024, pod systémovým číslem zakázky P24V00000022, byla uveřejněna na profilu zadavatele zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „Výměna tobogánu v Aquaparku Kohoutovice“. Tímto žádáme o zodpovězení níže uvedených dotazů.

Dotaz č. 1:

Technickým požadavkem objednatele dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo je instalace laminátového tobogánu **na stávající ocelovou nosnou konstrukci**. Dle našich zkušeností s realizací zakázek obdobného charakteru však uvádíme, že z důvodu zajištění vhodného a správného rozložení sil působících laminátovými díly na podpěrnou konstrukci, je třeba připustit, aby uchazeč táhla ocelové konstrukce a podpěry laminátových dílů navrhl a zhotovil nově, dle jím navržených laminátových dílů a mohl tak převzít odpovědnost za správnost návrhu i vlastního provedení, což se od systému zakázky realizované ve formě Desing and Build očekává.

Z toho důvodu žádáme Zadavatele (objednatele) o úpravu technických požadavků objednatele, kdy připustí, že z původní ocelové konstrukce mohou být zachovány pouze sloupy, ale táhla a úchyty koryt mohou být nově vybudována.

Dotaz č. 2:

Technickým požadavkem objednatele dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo je tobogán **bez podélného dělení (podélné spáry tubusu)**. Uchazeč nese odpovědnost za vhodný návrh (projekt) i vlastní realizaci. Domníváme se i s ohledem na dotaz č. 1, že tobogán bez podélného dělení spáry v kombinaci s přelaminovanými spoji v místě kluzné plochy opět působením sil může způsobovat deformace, trhání jednotlivých dílů, tedy vznik situací nebezpečných pro návštěvníky. Rovněž tímto požadavkem zadavatel silně omezuje okruh potenciálních soutěžitelů. S ohledem na dotaz č. 1, žádáme Zadavatele, aby připustil podélné dělení tubusu tobogánu (podélnou spáru). Kdo ponese odpovědnost za návrh/projekt při takto extrémnímu zpevnění tubusu (koryt) tobogánu v případě trhání dílů, na které uchazeč upozorňuje jako na nevhodný příkaz Zadavatele pro tvorbu projektové dokumentace? Tímto žádáme Zadavatele

(objednatele) o úpravu technických požadavků objednatele, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo a připuštění technického řešení s podélným dělením.

Dotaz č. 3:

Technickým požadavkem objednatele dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo je tobogán **o průměru tubusu 1200 mm**. Ne všechny tobogány na trhu lze definovat průměrem, neboť tvar koryta není kruh, ale jsou dostupné tobogány i tvarů oválů – vajíček. Z tohoto důvodu žádáme o doplnění ze strany Zadavatele, že netrvá na kruhovitém tvaru tobogánu.

Dotaz č. 4:

S ohledem na dotaz č. 1 a č. 2, žádáme Zadavatele o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, tak aby zhotovitel mohl zapracovat na úpravě technického řešení, které je nezbytné pro následné zpracování závazné nabídkové ceny.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že ve vazbě na stávající ocelovou nosnou konstrukci mohou být vyrobena nová táhla, podpěry i úchyty, případně upravena stávající, a to za při zachování sloupů.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že v rámci zadávacích podkladů je jednoznačně definováno, že tobogán je požadován bez podélných spár, přičemž zadavatel na této specifikaci trvá.

Nadto zadavatel dodává, že se jedná o požadavek související s vyšší pevností celé konstrukce laminátového tubusu a rovněž také s vyloučením rizik spojených s údržbou podélné příruby, jež je z dlouhodobého hlediska zdrojem problémů spojených s úniky vody, tepla a vyžaduje poměrně náročnou péči. Tobogán bez podélné spáry eliminuje zatékání v tomto spoji (nehrozí v uvedené místě zatékání vody) a následná degradace vlivem povětrnostních podmínek.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, že netrvá na kruhovitém tvaru tobogánu, nicméně navržený tobogán musí splňovat všechny ostatní parametry stanovené zadavatelem.

Upravený návrh smlouvy (v revizích a čistopise) tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že v souvislosti na poskytnuté informace prodlužuje přiměřeně lhůtu pro podání nabídek, a to o 3 dny.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 1. 3. 2024

Hodina: 10:00

Příloha:

- 1) Návrh smlouvy s provedenými úpravami (v čístopise i revizích)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

(podepsáno elektronicky)