

PROKAN smart, s.r.o.

Příškova 585/4, 635 00 Brno
<https://www.prokansmart.cz>
IČ: 09507680, DIČ: CZ 09507680
společnost vedená u Krajského soudu v Brně,
spisová značka: oddíl C 119312



**Záznam z jednání konaného dne 22.04.2022 na akci „Brno, rekonstrukce kolektoru III, areál Pisárky“ v jednacím místnosti ÚIS Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.,
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno**

Pozvání na jednání

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – ÚIS, Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno
- QIM Ateliér, s.r.o. - Botanická 605/19, Veveří, 602 00 Brno
- Projects Installation Partners, s.r.o. - Viniční 240, 615 00 Brno
- Proxima projekt, s.r.o. - Gajdošova 4392, 615 00 Brno-Židenice

Přítomní jednání

- Kopie presenční listiny je přílohou tohoto záznamu.

Úvod

Předmětem akce „Brno, rekonstrukce kolektoru III, areál Pisárky“ je oprava kolektoru (technické chodby) v areálu společnosti BVK, a.s.

Průběh, stanoviska, závěry a vyplývající úkoly**ODKOPÁNÍ KOLEKTORU:**

Se zástupcem objednatele PD (ÚIS – BVK, a.s.) bylo dohodnuto:

- po celé délce kolektoru bude obnažen strop kolektoru a bude provedena izolace stropu po první spáru (stropní panel a svislá zeď);
- svislá stěna kolektoru vpravo (kde jsou elektrické kabely) bude sanována zevnitř;
- svislá stěna kolektoru vlevo (kde je vodovod a teplovod) nebude sanována z důvodu špatné přístupnosti; budou provedeny lokální sanace v oblastech s možností přístupu;

Ověřeno a potvrzeno dne 10.05.2022 při místním šetření.

- stropní konstrukce kolektoru bude zevnitř sanována po celé ploše z důvodu ochrany výztuže stropního panelu a minimálních krycích vrstev výztuže (řešení navrženo a odsouhlaseno spol. Proxima projekt, s.r.o.);
- bude požádáno o existenci stávajících sítí (předpoklad vedení plynu a elektřiny) a potvrzeno řešení provedení izolace s ohledem na zasíťování pozemku.

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOLEKTORU:

- podle SoD byly upřesněny prostupy mezi stěnami v kolektoru pro protipožární ucpávky;
- podle SoD byl upřesněn počet protipožárních dveří na jejich výměnu;
- bylo domluveno stavební zapravení otvorů (8 ks) v severní části kolektoru a vyplnění těchto otvorů pomocí popílkocementové suspenze;

PROVOZNĚ BEZPEČNOSTÍ ŘEŠENÍ:

- ze strany objednatele budou zajištěny PBR (požárně bezpečnostní řešení) stavby pro budovy areálu BVK s označením B, C a D, kterými je možné kolektor opustit;
- PBR kolektoru bude zpracován v souladu s PBR jednotlivých budov;

PROKAN smart, s.r.o.

Příškova 585/4, 635 00 Brno

<https://www.prokansmart.cz>

IČ: 09507680, DIČ: CZ 09507680

společnost vedená u Krajského soudu v Brně,

spisová značka: oddíl C 119312



- v případě nezajištění PBR ze strany objednatele je nutné doobjednat PBR pro chybějící budovy.

ELEKTRIKA, OPTICKÉ KABELY:

- doporučeným materiálem pro kabelový žlab je pozink (např. Merkur);
- staré elektrické kabely, které vedou v pravé i levé části v kabelových žlabech, přidělané na stropní panelovou konstrukci kolektoru budou odstraněny.

Záznam z jednání zpracoval


doc. Petr Hlušík dne 10.05.2022

Poznámka





V případě, že chcete návrh záznamu opravit nebo doplnit, zašlete nám prosím Vaše připomínky do tří dnů od obdržení. Záznam s Vašimi připomínkami bude rozeslán znovu a v dokladové části dokumentace bude poslední verze záznamu.

Souhlas se zněním záznamu nám vyjádříte tím, že nám do tří dnů od obdržení neodepíšete.

společnost vedená u Krajského soudu v Brně,
spisová značka: oddíl C 119312



AKCE „Brno, rekonstrukce kolektoru III, areál Pisárky“

PREZENČNÍ LISTINA Z JEDNÁNÍ Č.1 KONANÉHO DNE 21.04.2022 AKCE „Brno, rekonstrukce kolektoru III, areál Pisárky“				
Titul, jméno, příjmení	Organizace	E-mail	Telefon	Podpis
Petr Hlávka	Prokurátor, s.p.		736 215 657	
Tomáš Imrich	QIM KTEHERSVO		602 132 537	
Michal Vít	PiP	VIT@PIP-CZ.CZ	937443134	
Paol Digašnek	BuK	Paolane@buk.cz	724 532 776	
David Novák	ZVL	dnovak@bvk.cz	601 589 000	