

Zadavatel:
Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 44992785



Název veřejné zakázky:

„III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora – rekonstrukce provozní budovy“

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

dle ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Dotaz č.27:

Žádáme o upřesnění povrchu kamenných dlažeb – opalovaná žula. Hladký, leštěný ... ?

Odpověď na dotaz č. 27:

Opalovaný povrch je definice povrchové úpravy kamene.

Dotaz č. 28 :

Opravdu je tloušťka kamenných dlažeb z černé opalované žuly pouze 10 mm ?

Odpověď na dotaz č. 28:

Ano.

Dotaz č. 29 : Ve výkazu výměr je pol č. 409 : Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, kladených do flexibilního tmele a pol č. 410 : Keramický obklad, modulový formát 50 x 50 mm, tl. 6 mm. Odolnost proti opotřebení PEI 4., Bareva dle RAL, matný povrch - bude vyvzorkováno. Který z rozměrů obkladů je správný?

Odpověď na dotaz č. 29:

Obklad je požadován dle D1.2.1.S1 Výpis skladeb a povrchů konstrukcí, definice položky č.409 je dle vyjádření rozpočtáře převzata z rozpočtové soustavy RTS 20/1, bližší definici nenalezl. Zohledněte v nacenění položky číslo 409 formát a způsob kladení dle popisu v části D1.2.1.S1 Výpis skladeb a povrchů konstrukcí.

Dotaz č. 30:

Upozorňujeme na chybné odkazy ve výkazu výměr ve vztahu k výkresové dokumentaci. Například položka 146 D+M Isokorb K50S-CV30-V8-H240 se odkazuje na výkres D1.2-03. Přičemž správné označení výkresu, který se vztahuje k položce je D1.2.2-04. Každému označení výkresu ve výkazu výměr chybí jedno číslo a řádově jsou odkazy posunuty o výkres dopředu. Prosíme o kontrolu a přepracování odkazů k výkresové dokumentaci ve výkazu výměr, jelikož se jedná o zmatečné informace, které se opakují ve vícero odkazech na PD.

Odpověď na dotaz č. 30:

Výkaz výměr zkontrolován a opraven viz. Priloha_1b_soupis_praci_oprava_5

Dotaz č. 31:

Ve výkazu výměr od zadavatele je pol. č. 34: Prostupy a chráničky v základech – 1 sada. Žádáme o podrobnější specifikaci této položky – počet ks, velikost, rozměry.

Odpověď na dotaz č. 31:

1 sada odpovídá 30 ks prostupů průměru 100 mm

Dotaz č. 32: Ve výkazu výměr od zadavatele je pol. č. 185: Lešení a zvedací mechanismy - 1,5% z HSV – 1,5 %. Je uvedené procento závazné, nebo si jej můžou uchazeči změnit dle svých zvyklostí?

Odpověď na dotaz č. 32:

Opraveno ve VV, procenta vypuštěna, naceňujte částkou za kpl viz. Priloha_1b_soupis_praci_oprava_5.

Dotaz č. 33 : Ve výkazu výměr je uvedena pol. č. 290 : D + M Monoblok 2 převlékacích kabin pro ZTP, lichoběžníkový půdorys, kompletně dle výpisu prvků D1.2.1.V – sestava 7ks. Dle výkresů projektové dokumentace je tato sestava obsažena pouze jednou – tzn. 1 ks. Žádáme o prověření.

Odpověď na dotaz č. 33:

Opraveno ve VV, bude 1ks viz. Priloha_1b_soupis_praci_oprava_5.

Dotaz č. 34:

Tloušťka kamenných dlažeb z černé opalované žuly 10 mm uvedená v projektové dokumentaci je dle našeho názoru příliš tenká. Takto velký formát by praskal. Minimální tloušťka je dle subdodavatelů 15 mm, ideálně 20 mm. Žádáme o úpravu.

Odpověď na dotaz č. 34:

TL.10 mm je reálná, ověřeno na obdobné realizaci plaveckého bazénu v Litomyšli.

Dotaz č. 35:

Kamenná dlažba z černé opalované žuly má být seskládána z rozměrů: 60x40 cm, 50x50 cm a 30x30 cm (celkem 244 m²) – potřebujeme vědět ke každému formátu přesnou výměru. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 35:

Předpokládá se 104 m² – 60x40 cm, 87 m² – 50x50 cm a 53 m² – 30x30. Definitivní výměry budou stanoveny na základě realizační dokumentace dodavatele - kladecího plánu.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 a § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek končí 16. 10. 2020 v 10:00 hod.

Přílohy:

1) Priloha_1b_soupis pracioprava_5

V Brně dne
za statutární město Brno

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna