

Zadavatelé:

**Statutární město Brno**

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město

IČO: 44992785

**Dopravní podnik města Brna, a.s.**

se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 25508881

a

**Technické sítě Brno, akciová společnost**

se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 25512285

Veřejná zakázka:

**„Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz“**

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

## **VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ NEBO ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 11. 3. 2024**

Žádost č. 1 ze dne 7. 3. 2024

#### **Dotaz č. 1:**

Máme dotaz k SO 103, položka v rozpočtu:

|   |   |          |                                                      |
|---|---|----------|------------------------------------------------------|
| 9 | M | 58381015 | <i>kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm</i> |
|---|---|----------|------------------------------------------------------|

Tato položka se podle uchazeče váže k položce č. 8, kde se v podrobném popisu uvádí „kladení do vějíře“. Uchazeče se domnívá, že řezanoštípaná kostka není vhodná pro tento způsob

kladení; kladení do vějíře se provádí ze štípaných kostek. Požadavek na řezanoštípanou kostku uchazeč nenalezl ani v technické zprávě SO 103, ani v příloze B.9 Urbanistické a architektonické řešení stavby (pro dlažbu do vějíře).

Opraví zadavatel tuto položku na kostku štípanou?

**Informace zadavatele:**

Ad 1)

Zadavatel k tomuto dotazu sděluje, že tato položka byla upravena z řezanoštípané kostky na kostku štípanou a na důkaz toho přikládá k tomuto vysvětlení i aktualizovaný soupis prací jako přílohu.

**V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:**

*Konec lhůty pro podání nabídek:*

**Datum: 3. 4. 2024**

**Hodina: 10:00**

*Přílohy:*

- 2018-002 - Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz\_akt\_1

---

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář  
(podepsáno elektronicky)