

**VÁŠ DOPIS Č. J.:**

**ZE DNE:**

11.10.2023

**NAŠE Č. J.:**

MMB/0465704/2023

**SPIS. ZN.:**

OI/MMB/0465704/2023

Ing. Veronika Nováková

**VYŘIZUJE:**

Ing. Pavla Volešová, Vlasta Jágerová,  
Mgr. Elen Zeiselová, Ing. Eva Kaňoková

Bzenecká 5  
628 00 Brno

**TELEFON:**

+420 542174451, 542174505,  
542174770, 542174515

**E-MAIL:**

volesova.pavla@brno.cz,  
jagerova.vlasta@brno.cz,  
zeiselova.elen@brno.cz,  
kanokova.eva@brno.cz

**ID DATOVÉ SCHRÁNKY:**

a7kbrn

**DATUM:**

15.11.2023

**POČET LISTŮ:**

1

**Stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu**

**Volejbalové kurty Lužánky - oprava hřišť**

- SO 01 – Rekonstrukce kurtů
- SO 02 – Odvodnění kurtů
- SO 03 – Rozvody závlah
- SO 04 - Elektroinstalace
- SO 05 – DIO (dopravně inženýrská opatření)

Vážená paní,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) **nemá námitek k vydání stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů **pro stavbu Volejbalové kurty Lužánky - oprava hřišť** dle předložené dokumentace zpracované v červnu 2023:

**1. Investiční záměry**

OI MMB Oddělení předprojektové přípravy staveb a kontroly zajišťující přípravu investiční výstavby statutárního města Brna (vyřizuje Ing. Pavla Volešová):

neeviduje v předmětné lokalitě v současné době žádný záměr města.

## 2. Koordinace výkopových prací

Ve smyslu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna (dále SMB) č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění pozdějších předpisů, OI sděluje, že stavba **nepodléhá koordinaci výkopových prací** (vyřizuje Vlasta Jágerová).

Výkopové práce ve veřejných prostranstvích nebudou přesahovat délku 30 m nebo plochu 40 m<sup>2</sup>.

## 3. Vodohospodářská infrastruktura

OI MMB, jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury SMB, **požaduje** splnění těchto podmínek (vyřizuje Mgr. Elen Zeiselová):

- 3.1 Bude respektováno vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zn. **BVK/19924/2023** ze dne 13.11.2023.
- 3.2 Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Odtok dešťových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu nesmí překročit přípustné odtokové množství  $Q_c=5,7$  l/s.
- 3.4 Hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu musí odpovídat povoleným limitům stanoveným Kanalizačním řádem pro statutární město Brno.

## 4. Veřejné osvětlení

OI MMB, jako zástupce vlastníka veřejného osvětlení SMB, **sděluje** (vyřizuje Ing. Eva Kaňoková):

Výše uvedenou stavbou nedojde k dotčení ochranných pásem zařízení veřejného osvětlení.

**Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.**

**Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.**

**V další korespondenci uvádějte vždy číslo stavby, pod kterým je evidována v harmonogramu, tj. 42659.**

S pozdravem

Ing. Tomáš Pivec, MBA  
vedoucí Odboru investičního