

Zadavatelé:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město

IČO: 44992785

Dopravní podnik města Brna, a.s.

se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 25508881

a

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 25512285

Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ NEBO ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 19. 3. 2024

Žádost č. 2 ze dne 14. 3. 2024

Dotaz č. 1:

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č.1 změnil popis položky pro dodávku žulové kostky z řezanoštípané na štípanou kostku v objektu SO 103. V rámci projektu je však tato kostka použita i u objektů SO 101 a SO 102 rovněž s popisem „do vějíře“.

Žádáme zadavatele o úpravu položek žulových kostek i u objektů SO 101 a SO 102 v místech, kde je dle PD požadována skladba do vějíře.

Dotaz č. 2:

V soupis prací objektů SO 102 a SO 104 je položka „PFB.2011181 Dlažební kameny – nesražená hrana, rozměr 20/10-30/8 šedá/bíla, antracit“ s podrobným popisem „rozměr 20/20-40/8“ a poznámkou „200/200/80“. Tyto informace si vzájemně odporují a není tedy možné řádně ocenit tuto položku.

Žádáme zadavatele o upřesnění požadovaného rozměru, požadované barvy, případně skladby více barev.

Dotaz č. 3:

V soupisu prací Vedlejších rozpočtových nákladů jsou položky č. 16 „Poplatky správcům za výluky a odborný dozor při provádění IS“ a č. 18 „Tramvajová trať – výluka – dle DPMB“.

Mají tyto položky být součástí soupisu prací vzhledem k tomu, že se jedná o poplatky jednomu ze zadavatelů, které následně budou fakturovány zadavateli?

Dotaz č. 4:

Dle zadávací dokumentace má být součástí nabídky vyplněný návrh smlouvy.

Žádáme zadavatele o zveřejnění návrhu smlouvy o dílo v editovatelné podobě.

Dotaz č. 5:

V soupis prací objektů SO 102 a SO 104 je položka „916331112R Obruby z ocelové pásoviny vč. Kotvících roxorů“. Tato položka není součástí cenové soustavy ÚRS a zároveň k této položce chybí jakákoliv specifikace případně projektová dokumentace.

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace této položky.

Informace zadavatele:

Ad dotaz č. 1

Zadavatel k tomuto dotazu sděluje, že zmíněné položky SO 101 a SO 102 byly z řezanoštípané kostky na kostku štípanou a na důkaz toho přikládá k tomuto vysvětlení i aktualizovaný soupis prací jako přílohu.

Ad dotaz č. 2

Zadavatel uvádí, že soupis prací byl u položky PFB.2011181 ve stavebních objektech SO 102 a SO 104 aktualizován, byl upraven popis jednotlivých položek, přičemž byly doplněny rovněž popisy rozměrů a bylo upřesněno, že se jedná o betonovou dlažbu. Na důkaz zadavatel přikládá aktualizovaný soupis prací.

Ad dotaz č. 3

Zadavatel v odpovědi na dotaz uvádí, že položky č. 16 „Poplatky správcům za výluky a odborný dozor při provádění IS“ a č. 18 „Tramvajová trať – výluka – dle DPMB“, které se nacházejí v SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady skutečně mají být součástí soupisu prací.

Ad dotaz č. 4

Zadavatel uvádí, že „Smlouva o dílo – zhotovení stavby“, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, je přiložena jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace v editovatelné podobě (ve formátu docx.).

Ad dotaz č. 5

K tomuto dotazu zadavatel uvádí, že do soupisu prací byl v příslušných položkách u stavebních objektů SO 102 a SO 104 doplněn popis „Ztracené obruby z pásoviny 160/10, včetně kotvicích rozorů z betonářské oceli žebírkované o průměru 10 mm, délky 250mm á 1m.“ Na doložení zadavatel přikládá aktualizovaný soupis prací.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 4. 4. 2024

Hodina: 10:00

Přílohy:

- 2018-002 - Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz_akt_2
- Smlouva o dílo – zhotovení stavby ve formátu docx.

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
(podepsáno elektronicky)