




Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783



GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112
627 00 Brno 27

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

BVK/22476/2022

VYŘIZUJE / LINKA/E-MAIL

Michal Bušina/543433261

mbusina@bvk.cz

BRNO

21.12.2022

VĚC

Brno, k. ú. Žabovřesky, p. č. 4872/1, 4872/66, "EKOPark Žabovřeské louky - projektová dokumentace", pro společné povolení, souhlasné stanovisko s podmínkami

K Vaší žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci „EKOPark Žabovřeské louky - projektová dokumentace“

Příloha

Projektová dokumentace – 12/2022 (doplněná) pro společné povolení

Vám z hlediska provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu sdělujeme:

Předložená PD řeší revitalizaci nevyužívaného území. Plochy přírodní tvoří ve značné části vodní prvek, plochy přírodní doplní výsadba vhodných druhů dřevin a výsev květnaté louky. Plochám pobytovým dominuje tréninková hrací plocha, zpevněný přístup k hřišti a potřebnému zázemí bude zajištěn šterkovým trávníkem. Mobilář bude rozmístěn jak v SO 01, tak v SO 02. Na ploše budou umístěny také odpadkové koše. **Navržené stavební objekty nebudou připojeny na síť technické infrastruktury.** Po ukončení výstavby nebude žádný objekt přístupný pro veřejnou motorovou dopravu.

Stavební objekty: **SO 01 Plochy přírodní**

- 01.1 Likvidace invazivních druhů
- 01.2 Tůň
- 01.3 Terénní úpravy
- 01.4 Vegetační úpravy

SO 02 Plochy pobytové

- 02.1 Přístup k vodní ploše
- 02.2 Šterkový trávník
- 02.3 Drenáž
- 02.4 Tréninková hrací plocha
- 02.5 Zázemí

Stavbou výše uvedenou dojde k dotčení ochranných pásem vodovodních řadů a kanalizačních stok v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Souhlasíme s realizací stavby v rozsahu předložené PD při dodržení těchto podmínek:

- Stavbou není nárokováno napojení na vodovodní řad ani kanalizační stoku pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- V ochranném pásmu je dovoleno snižovat či zvyšovat terén o max. ± 10 cm.
- Před zahájením stavebních prací na místě samém nechá stavebník vytyčit a vyznačit proti poškození veškeré vodovodní řady, kanalizační stoky, které budou danou stavbou dotčeny. Vytyčení vodovodních řadů lze dohodnout s pracovníkem naší akciové společnosti p. Stelzelem - tel. 606 676 302, email: vytycenivodovodu@bvk.cz. Vytyčení kanalizačních stok lze dohodnout s technikem kanalizačního

provozu p. L. Vrbíkem - tel. 606 758 358. Upozorňujeme Vás, že se jedná o placenou službu. Dále Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. požadují přizvat na stavbu obvodového provozního technika pro vodovodní síť p. O. Vrbíka - tel. 606 715 406.

- Způsob zabezpečení vodovodního řadu, kanalizační stoky zkonzultujte s obvodovým provozním technikem pro vodovodní síť p. O. Vrbíkem a technikem kanalizačního provozu p. L. Vrbíkem.
- V rámci stavby nebudou prováděny protlaky.
- **Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle stanoveného zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm, u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.**
- Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
- Zařízení a zázemí staveniště, skládku materiálu umístěte mimo ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok.
- **V ochranném pásmu požadujeme provádět výkopové práce pouze ručně, se zvýšenou opatrností.**
- Dodržte Městské standardy pro vodovodní síť a kanalizační zařízení.
- Dodržte v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a kanalizační zařízení ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
- Požadujeme řádné zajištění výkopů a montážních jam, aby nedošlo k možnému narušení stávajícího vodovodního nebo kanalizačního potrubí.
- Respektujte stávající vodovodní řady a kanalizace, ovládací armatury a poklopy revizních šachet je nutno ponechat volně přístupné.
- Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodních a kanalizačních zařízení, která jsou v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., a musí být umožněn přístup k nim.
- Za přítomnosti obvodového technika kanalizačního provozu p. L. Vrbíka - tel. 606 758 358 proveďte protokolární převzetí a pak i zpětné předání dotčených šachet, rovněž s ním projednejte případné úpravy při změně terénu.
- V případě potřeby, kolize, odkrytí nebo jiného dotčení vodovodního potrubí požadujeme přizvat na místo stavby obvodového technika vodárenského provozu p. O. Vrbíka - tel. 606 715 406 a dbát jeho pokynů.
- V případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení kanalizačního potrubí požadujeme přizvat na místo stavby obvodového technika kanalizačního provozu p. L. Vrbíka - tel. 606 758 358 a dbát jeho pokynů.
- V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, upozorněte dispečink naší akciové společnosti - tel. 543 212 537. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.
- Zahájení prací oznamte provozním technikům min. tři dny dopředu na uvedená telefonní čísla.
- Před zásypem přizvěte obvodové provozní techniky ke kontrole na místo samé.

Toto stanovisko zn. BVK/22476/2022 platí pouze pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.


Doložené doklady si ponecháváme pro naši potřebu.

Stanovisko platí po dobu jednoho roku od data odeslání.

Toto stanovisko se vztahuje k technickému řešení a nenahrazuje stanovisko vlastníka dotčené vodohospodářské infrastruktury.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
útv. VHR a GIS


Ing. Ondřej Bojanovský
vedoucí útvaru VHR

Na vědomí: vlastník provozovaného majetku